Studzienka kanalizacyjna włazowa ø425



UWAGA : WYMIARY DOSTOSOWAĆ DO POTRZEB ZABUDOWY W TERENIE

MOŻLIWOŚĆ:
- REGULACJI RURY TRZONOWEJ POPRZEZ JEJ ODPOWIEDNIE PRZYCIĘCIE oraz USTAWIENIE RURY TELESKOPOWEJ
- WYKONANIE PODŁĄCZEŃ POWYŻEJ KINETY ZA POMOCĄ WKŁADKI IN SITU

KINETA Z POLIPROPYLENU LUB POLIETYLENU STANOWIĄCA ELEMENT MONOLITYCZNY - - PODSTAWĘ STUDNI - PRZYSTOSOWANA DO POŁĄCZEŃ Z RURAMI GŁADKOŚCIENNYMI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ, ZE ŚCIANKAMI LITYMI ,

OZNACZENIA:

H1 - WYSOKOŚĆ UŻYTECZNA KINETY ZALEŻNA OD JEJ TYPU I ŚREDNICY DLA KINETY Ø160 H1 = 428 mm

H2 - WYSOKOŚĆ UŻYTECZNA RURY TRZONOWEJ KARBOWANEJ PP O SZTYWNOŚCI OBWODOWEJ SN4

H3 - WYSOKOŚĆ UŻYTECZNA ŻELBETOWEGO PIERŚCIENIA ODCIĄŻAJĄCEGO WRAZ Z WŁAZEM WYSOKOŚĆ ZALEŻNA OD TYPU ZWIEŃCZENIA

H4 - WYSOKOŚĆ WŁAZU

STUDZIENKĘ MONTOWAĆ Z ELEMENTÓW SKŁADOWYCH DLA DANEGO TYPU STUDNI, NA WYPOZOMOWANYM STABILNYM DNIE WYKOPU. Z DNA WYKOPU POWINNY BYĆ USUNIĘTE DUŻE I OSTRE KAMIENIE, STUDZIENKĘ UKŁADAĆ NA PRZYGOTOWANEJ WCZEŚNIEJ PODSYPCE PIASKOWEJ O GRUBOŚCI MINIMALNEJ 10 cm

Z UWAGI NA PODWÓJNE DNO STUDZIENKI MIEJSCE JEJ USYTUOWANIA POWINNO BYĆ OBNIŻONE W STOSUNKU DO WYKOPU DLA PRZEWODU KANALIZACYJNEGO O 10 cm.

KINETE WYPOSAŻONĄ W KIELICHY I USZCZELKI NALEŻY POŁĄCZYĆ Z BOSYMI KOŃCAMI RUR KANALIZACYJNYCH.

USZCZELKI GUMOWE PRZED POŁĄCZENIEM ELEMENTÓW NALEŻY POSMAROWAĆ ŚRODKIEM POŚLIZGOWYM

A ROWKI PRZEZNACZONE POD USZCZELKĘ WINNY BYĆ DOKŁADNIE OCZYSZCZONE

ZALECANE JEST ZASYPANIE WYKOPU DO WYSOKOŚCI CO NAJMIEJ cm POWYŻEJ WIERZCHU RURY

W CELU UZYSKANIA WYMAGANEJ WYSOKOŚCI STUDZIENKI , RURĘ KARBOWANĄ TRZONOWĄ Ø425 MOŻNA DOCIĄĆ RĘCZNIE LUB MECHANICZNIE CO 10 cm

ZASYP WYKOPU WOKÓŁ STUDZIENKI POWINIEN BYĆ WYKONANY MATERIAŁEM SYPKIM W TAKI SPOSÓB ABY WSZYSTKIE WOLNE PRZESTRZENIE PO ZEWNĘTRZNEJ STRONIE STUDZIENKI ZOSTAŁY STARANNIE I RÓWNOMIERNIE WYPEŁNIONE

WYMAGA SIĘ , ABY MINIMALNY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU WG. SKALI PROCTORA (SPD) WYNOSIŁ DLA LOKALIZACJI W TERENIE ZIELONYM 95%, W DROGACH 98-100%

FUH GRAFIS
30-623 KRAKÓW, ul. Kotsisa 17, tel./fax (012) 655 79 93

INWESTOR	**Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.** **Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ**
PROJEKT	**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Maruszyna, Zaskale oraz Szaflary wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Maruszynie**
OBIEKT	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków sanitarnych
ADRES	miejscowość: Maruszyna, Zaskale, Szaflary, gm. Szaflary
	Studzienka tworzywowa ø425

NR UMOWY	
DATA:	08.2017
FAZA:	PB
SKALA:	1:25
NR RYS.	27a

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	ZAKRES	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Stefan Przepiórka	GP.IV-63/361/76	instalacyjno-inżynieryjna	sieci wod.-kan.	08.2017	
OPRACOWAŁ:						
	mgr inż. Adam Szostek	MAP/0255/POWS/12	instalacyjno-inżynieryjna	sieci wod.-kan.	08.2017	

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA - Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)