

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 4, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 5, art. 128 ust. 1 pkt. 6, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po rozpoznaniu wniosku Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. działającego poprzez pełnomocnika Stefana Przepiórki FUH „GRAFIS” ul. Kotsisa 17/1, 30-623 Kraków o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na: prowadzenie kanalizacji sanitarnej przez potok Mały Rogoźnik (dz. nr ewid. 8327/3, 8327/1, 7782/18 obręb Maruszyna, 490/1 obręb Zaskale), prowadzenie kanalizacji sanitarnej przez potok Mały Rogoźnik (dz. nr ewid. 8327/4, 8327/1 obręb Maruszyna 490/6 obręb Zaskale), wykonanie umocnień lewego brzegu potoku Rogoźnik narzutem kamiennym na działce nr ewid. 8327/2 obręb Maruszyna, likwidacja istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych poprzez trwałe zaślepienie i zamulenie kanału oraz umocnienie dna potoku Mały Rogoźnik pod wylotem narzutem kamiennym (dz. nr ewid. 8395/14 obręb Maruszyna) - dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna – Zaskale wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Maruszynie”

orzekam:

- I. Udzielam Spółce z o.o. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie kanalizacji sanitarnej przez potok Mały Rogoźnik dz. nr ewid. 8327/3, 8327/1, 7782/18 obręb Maruszyna, 490/1 obręb Zaskale.

Dane charakterystyczne przekroczenia:

- średnica rury ochronnej – 406 mm
- średnica rury kanalizacyjnej – 200 mm,
- długość rury ochronnej – 49 m,
- współrzędne geograficzne - N: 49°26'13,29", E:19°59'25,56"

- II. Udzielam Spółce z o.o. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie kanalizacji sanitarnej przez potok Mały Rogoźnik dz. nr ewid. 8327/4, 8327/1 obręb Maruszyna 490/6 obręb Zaskale.

Dane charakterystyczne przekroczenia:

- średnica rury ochronnej – 508 mm
- średnica rury kanalizacyjnej – 315 mm,
- długość rury ochronnej – 37 m,
- współrzędne geograficzne - N: 49°26'8,18", E:20°0'8,30".

- III. Udzielam Spółce z o.o. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne, pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych poprzez trwałe zaślepienie i zamulenie kanału oraz umocnienie dna potoku Mały Rogoźnik pod wylotem narzutem kamiennym (dz. nr ewid. 8395/14 obręb Maruszyna).

Dane charakterystyczne:

- współrzędne geograficzne - N: 49°25'46,82", E:20°0'4,50".

- IV. Udzielam Spółce z o.o. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie umocnień lewego brzegu potoku Rogoźnik narzutem kamiennym na działce nr ewid. 8327/2 obręb Maruszyna.

- verte -

Dane charakterystyczne:

- całkowita długość – 70 m

V. Pozwolenia wodnoprawnego określonego powyżej udzielam na warunkach:

- 1) Bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń konstrukcji przekroczeń należeć będzie do Uprawnionego.
- 2) Nad realizacją robót prowadzony będzie nadzór przez osoby uprawnione.
- 3) Teren po zakończeniu robót należy uporządkować.
- 4) Zastrzega się prawo żądania przebudowy, rozbudowy czy likwidacji wykonanych urządzeń, jeżeli będzie to uzasadnione interesem ludności, ochroną środowiska albo ważnymi względami gospodarczymi.

VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

W dniu 12 października 2017 r. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. działające poprzez pełnomocnika Stefana Przepiórkę FUH „GRAFIS” ul. Kotsisa 17/1, 30-623 Kraków wystąpiło o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na: prowadzenie kanalizacji sanitarnej przez potok Mały Rogoźnik (dz. nr ewid. 8327/3, 8327/1, 7782/18 obręb Maruszyna, 490/1 obręb Zaskale), prowadzenie kanalizacji sanitarnej przez potok Mały Rogoźnik (dz. nr ewid. 8327/4, 8327/1 obręb Maruszyna 490/6 obręb Zaskale), wykonanie umocnień lewego brzegu potoku Rogoźnik narzutem kamiennym na działce nr ewid. 8327/2 obręb Maruszyna, likwidację istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych poprzez trwałe zaślepienie i zamulenie kanału oraz umocnienie dna potoku Mały Rogoźnik pod wylotem narzutem kamiennym (dz. nr ewid. 8395/14 obręb Maruszyna) - dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna – Zaskale wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Maruszynie”. Do wniosku dołączono zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo wodne operat wodnoprawny oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Przedmiotowe przekroczenia wykonane zostaną metodą przewiertu sterowanego pod dnem potoków, bez konieczności ingerencji w ich koryto. W celu zabezpieczenia przekroczenia zostanie zastosowana rura ochronna. Minimalne zagłębienie wierzchu rury ochronnej pod dnem każdego z przekroczeń wynosi co najmniej 1,3 m. Umocnienie lewego brzegu potoku narzutem kamiennym będzie wykonane na odcinku od istniejącego mostu żelbetowo – stalowego na os. Cisionie do istniejącego zjazdu na długości 20 m z jego zachowaniem i dalej na długości 50 m. Zabezpieczenie będzie chroniło przed podmywaniem terenu pompowni. Likwidacja wylotu będzie polegała na jego trwałym zaślepieniu (zabetonowaniu) bez likwidacji obudowy stanowiącej element umocnienia. Ponadto zostanie wykonane zamulenie kanału oraz umocnienie dna potoku Mały Rogoźnik pod likwidowanym wylotem.

Zainteresowane strony otrzymały zawiadomienie o wszczęciu postępowania i zebraniu dowodów w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z treścią art. 127 ust. 6 Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie stosownego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w tut. Starostwie oraz w Urzędzie Gminy Szaflary.

Po przeanalizowaniu zebranej dokumentacji, przychylnie się do wniosku inwestora i orzeczono jak w sentencji.




Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. M. J. Piłsudskiego 22 za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Inwestor winien zgodnie z art. 135 pkt 3 w/w ustawy rozpocząć wykonanie urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie to stało się ostateczne.

Zgodnie z art. 127a Kpa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 2 x 217 zł (słownie: dwa razy po dwieście siedemnaście złotych) od pozwolenia wodnoprawnego oraz 17 zł (słownie: siedemnaście złotych) od pełnomocnictwa poprzez wpłatę dokonaną w dniu 19.12.2017 r. w kasie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.



Z up. STAROSTY
Wojciech Krausowicz
NACZELNIK
Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

Wobec niezaskarżenia niniejszej decyzji w czasie i trybie ustawowo przepisany stała się ona ostateczna z dniem 11.01.2018 r. i podlega wykonaniu. Nowy Targ, dnia 12.01.2018.

Otrzymują:

- 2 x Stefan Przepiórka ul. Kotsisa 17/1, 30-623 Kraków
pełnomocnik Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
(+ 1 egz. operatu wodnoprawnego)
- 1 x Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Al. Tysiąclecia 35a, 34-400 Nowy Targ
- 1 x Piotr Jankowiak
- 1 x Katarzyna Jankowiak
- 1 x Gmina Szaflary
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
- 1 x Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
- 1 x Tomasz Sądag- pełnomocnik Prezesa KZGW
ul. M. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
- 1 x Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu
ul. Inwalidów Wojennych 14, 33-300 Nowy Sącz
- 1 x OŚ - a/a (+ 1 egz. operatu wodnoprawnego)

Otrzymują do wiadomości:

- 1 x Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,
Wydział Regionalnego Systemu Informatycznego i Katastru Wodnego,
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
- Sprawę prowadzi: Dominika Zajac 18 266 13 350

Z up. STAROSTY
Grzegorz Galla
GŁÓWNY SPECJALISTA
Wydziału Ochrony
Środowiska i Lasów Naturalnych

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ

STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydlivego 14
34-400 Nowy Targ
tel. 18 266 13 00, 18 266 13 20

UŻYTO DO DOCHODZENIA
WODNOPRAWNYCH
Starostwo Powiatowe
w Nowym Targu

OPERAT WODNOPRAWNY

na wydanie pozwolenia wodno prawnego dla urządzeń wodnych dotyczących:

- przekroczenia potoku Rogoźnik Małył kanalizacją sanitarną grawitacyjną DN200mm w rurze ochronnej $\phi 406 \times 8 \text{ mm}$;
- przekroczenia potoku Rogoźnik Małył kanalizacją sanitarną grawitacyjną DN300mm w rurze ochronnej $\phi 508 \times 10 \text{ mm}$;
- umocnień lewego brzegu potoku Rogoźnik Mały narzutem kamiennym ~~lub~~ ~~opaską z walców siatkowo-kamiennych~~ w rejonie pompowni P1;
- likwidacja istniejącego wylotu ścieków z umocnieniem dna potoku Rogoźnik Mały narzutem kamiennym w rejonie likwidowanej Oczyszczalni Ścieków w Maruszynie.

LOKALIZACJA: miejscowość: **Maruszyna i Zaskale**

GMINA: **Szaflary**

POWIAT: **nowotarski**

WOJEWÓDZTWO: **małopolskie**

Udzielono pozwolenia
wodnoprawnego
Decyzja z dnia 19.12.2017r.
znak: OS.6341.2.115.2017.DZ

Starosty

NACZELNIK

Wzrostek Krzysztof

Opracował:

Operat przedstawia i ubiega się
o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego:



mgr inż. Stefan Przepiórka
upr. nr ewid. GP IV-63/361/76

mgr inż. STEFAN PRZEPIÓRKA
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
i kierowania robotami budowlanymi w bud. osób fizycznych
w specjalności INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ
w zakresie sieci ciepłych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid. GP IV-63/361/76

październik 2017

350005390
FUH „GRAFIS”
STEFAN PRZEPIÓRKA
30-623 Kraków, ul. Kotsisa 17/1
tel. 664-750-331
NIP 679-008-37-90

