



1. SIĘĆ KANALIZACYJNA WYKONAĆ Z RUR  
PVC SN 8 DN200 MM I DN160 MM
2. RZĘDNE GÓRY STUJENIEK ZLOKALIZOWANYCH W DROGACH NALEŻY  
DOSTOSOWAĆ DO NIEWŁEJ DŁOŻY
3. WSZELKIE NAPOTKIENIA W TRAKTORZE NIEZINWENTARYZOWANE UZBROJENIE TERENU  
NALEŻY ZŁOŻYĆ INSPEKTOROM NADZORU
4. PRZEKRÓJ WYKOPU WG DYSK. NA RYS. NR 13
5. W MIEJSZACH SKRZYŻOWAŃ Z PROŁ. KANALIZACJĄ KABELE ENERGETYCZNE  
NALEŻY ZABEZPIECZYĆ RURĄ DWUDZIENIĄ L= 3,0 M
6. W MIEJSZACH SKRZYŻOWAŃ Z PROŁ. KANALIZACJĄ KABELE TELETECHNICZNE  
NALEŻY ZABEZPIECZYĆ RURĄ DWUDZIENIĄ L= 2,0 M