



KR.3.7.434.10.2019.KB

Inwestor:

**PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o. o.**

al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ

Pełnomocnik i adres do korespondencji:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
USŁUGOWO-HANDLOWE „ADIR” Sp. z o. o.
25-127 Kielce, Al. Na Stadion 50**

Dotyczy: *prośba o uzgodnienie projektu przebudowy rurociągu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Murzasichle, ul. Budzowa, gmina Poronin pod względem ewentualnych kolizji z rowami i siecią drenarską.*

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Nowym Sączu odpowiadając na pismo znak AD/WK/37/2019 z dnia 11.03.2019 r. (wpłynęło do Nadzoru Wodnego Nowy Targ w dniu 12.03.2019 r.), w sprawie prośby o uzgodnienie projektu przebudowy rurociągu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Murzasichle, ul. Budzowa, gmina Poronin pod względem ewentualnych kolizji z rowami i siecią drenarską, informuje, że w oparciu o prowadzoną przez Nadzór Wodny Zakopane ewidencję urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów – zgodnie z art. 196 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne /tekst jednolity: Dz.U z 2018, poz. 2268/ projektowana trasa kanalizacji sanitarnej z przyłączami nie koliduje z rowami i siecią drenarską.

Przekroczenie kanalizacją sanitarną pod dnem potoków/cieków winno się wykonać stosując metodę przewiertu sterowanego, prowadząc kolektor sanitarny w rurze osłonowej, bez rozkopywania dna i brzegów. Górna rzędna rury osłonowej nie powinna być położona mniej niż 1,5m poniżej dna cieku. W przypadku niemożliwości zastosowania metody bezwykopowej lub w sytuacji gdy głębokość posadowienia kolektora jest mniejsza niż 1,5m, należy założyć odbudowę dna i brzegów potoków/cieków wraz z ich zabezpieczeniem budowlami siatkowo-kamiennymi lub narzutem kamiennym typu ciężkiego.

Mając na uwadze powyższe PGW Wody Polskie informuje, że warunkiem koniecznym do realizacji budowy projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej w przedmiocie przekroczenia potoków/cieków jest uzyskanie **pozwolenia wodnoprawnego**.


Po uzyskaniu stosownych decyzji, zezwoleń i innych uzgodnień oraz opinii wymaganych odrębnymi przepisami na wykonanie przedmiotowej kanalizacji sanitarnej, termin rozpoczęcia robót

w terenie prosimy zgłosić pisemnie w Nadzorze Wodnym w Zakopanem z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Po zakończeniu robót należy uporządkować teren i również na piśmie poinformować o tym fakcie. Ponadto zobowiązuje się Inwestora do wypłaty odszkodowania za ewentualne szkody wyrządzone w trakcie realizacji robót objętych niniejszą opinią.

Bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty oraz naprawy ewentualnych uszkodzeń kanalizacji sanitarnej i infrastruktury towarzyszącej będą należeć do stałych obowiązków Inwestora.

W załączeniu do pisma zwracamy po 1 egz. orientacji w skali 1:10000 oraz przebieg trasowy projektowanej kanalizacji sanitarnej w skali 1:1000 (rys. 1).

W naszych aktach pozostaje po 1 egzemplarzu załączników wymienionych wyżej oraz kopia pełnomocnictwa.

DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

Katarzyna Pierzga

Otrzymują:

1. Adresat + załączniki;
2. a/a. (684)