



IZOLACJA:

woda nieagresywna i mało agresywna

POZIOMA: 2x papa na lepiku asfaltowym

PIONOWA: zagruntowanie 2x powierzchni abizolem "R"

2 warstwy abizolu "P" lub lepiku asfaltowego na gorąco

UWAGA:

- Komora musi spełniać wymogi normy szczelności wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12
- Podsyпка i obsypka zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu

FUH GRAFIS STEFAN PRZEPIÓRKA 30-623 KRAKÓW, UL. Kotsisa 17, tel./fax (012) 655 79 93					
INWESTOR PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.					
PROJEKT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW W MIEJSCOWOŚCI STASIKÓWKA W GMINIE PORONIN				NR UMOWY:	
ADRES GMINA PORONIN M. STASIKÓWKA				DATA:	
TEMAT RYS. STUDNIA KANALIZACYJNA DN 1000 - RYSUNEK TYPOWY				FAZA:	
				SKALA: 1:100	
				NR RYS. 12	
ZESPÓŁ PROJ.	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIEN	ZAKRES	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Barbara Nawrot	UPR/172/91	sieci wod.-kan.	12.2016	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Stefan Przepiórka	GP.IV-63/361/76	sieci wod.-kan.	12.2016	
<small>WISIELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA - Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)</small>					