



STAROSTA NOWOTARSKI

34-400 Nowy Targ ul. Bolesława Wstydliwego 14
tel./fax (018)2663174 e-mail: zudp@nowotarski.pl

Nowy Targ dn. 28.04.2020

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ z dnia 28.04.2020 do sprawy znak: GK.6630.4.6.2020

Wasz znak:

z dnia: 09.04.2020

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1226 oraz z 2014 r. poz. 897), oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.), zespół koordynujący

UZGADNIA

lokalizację przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną

w miejscowości: Sromowce Wyżne - działka 1332/17 i inne

Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
ADIR Sp. z o.o.
Al. Na Stadion 50
25-127 Kielce


Stanowiska uczestników narady:

1. Wnioskodawca: nieobecny.
2. Wójt Gminy Czorsztyn: nieobecny.
3. Piotr MACIASZ - Powiatowy Zarząd Dróg Nowy Targ:
Urządzenia należy wybudować w sposób niepowodujący naruszenia konstrukcji elementów pasa drogi powiatowej nr 1638K Krośnica - Sromowce Niżne
4. Piotr SZTOKFISZ - TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie:
Bez uwag.
5. Jacek BAKOTA - ORANGE Polska S.A. :
 - a) W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U. nr 219 z 2005 r. poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004.
 - b) Zabezpieczyć doziemną sieć telekomunikacyjną na koszt Inwestora rurami ochronnymi zbliżeniowymi (odległość podstawowa w zbliżeniu nie mniejsza niż 0.5m, w miejscu skrzyżowania nie mniejsza niż 0,15m).
 - c) W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
 - d) W przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66,
e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
 - e) Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
 - f) Każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

6. Leszek WIKTOR - Małopolska Sieć Szerokopasmowa TELEKOM sp.zo.o. Kraków: Bez uwag.
7. Janusz MICHALAK - Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o w Nowym Targu: Bez uwag..
8. Stanisław KOŚCIELNIAK - Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o Rejon Dystrybucji Gazu Nowy Targ: Brak sieci gazowej.

Z up. STAROSTY


Antoni Kolasa
Przewodniczący Rady Koordynacyjnej