

Maniowy, dnia 03.02.2020 r.

Nasz znak:IRG.6220.2.2020

**Podhalańskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
Al. Tysiąclecia 35A
34-400 Nowy Targ
Pełnomocnik:
Maria Kęczkowska
PPUH „ADIR” Sp. z o.o.
Al. Na Stadion 50
25-127 Kielce**

Dotyczy: opinii, co do konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: **„Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków w m. Sromowce Wyżne ul. Wygon wraz z kanalizacją i infrastrukturą towarzyszącą”.**

Po przeanalizowaniu dokumentacji przedłożonej przy piśmie z dnia 27.01.2020 r. (data wpływu 28.01.2020 r.) Wójt Gminy Czorsztyn uprzejmie informuje, iż **zamierzona inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla której przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.**

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

- 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
- 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie polega na likwidacji obiektów i zbiorników starej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na działce nr ewid. 1332/17 w m. Sromowce Wyżne i budowie nowej przepompowni ścieków oraz na przebudowie odcinka istniejącej kanalizacji tłocznej o długości ok. 170 m, poprzez zwiększenie średnicy rury z $\varnothing 50$ mm na $\varnothing 90$ mm na działkach nr ewid. 1332/17, 1332/16, 1332/12, 3086/9, 3086/7, 3094, 1284/12.

W ramach analizowanego zamierzenia inwestycyjnego przewidywana jest:

- * budowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej $\varnothing 90$ mm – ok. 170 mb
- * budowa odcinka kanalizacji grawitacyjnej $\varnothing 200$ mm – ok. 20 mb
- * budowa przepompowni ścieków w zbiorniku $\varnothing 1500$ mm – 1 szt.
- * budowa złącza kablowego En na terenie przepompowni – 1 szt
- * budowa studni rozprężnej – 1 szt
- * rozbiórka zbiorników starej oczyszczalni ścieków – 1 szt
- * rozbiórka budynku parterowego z pustaków – 1 szt

Ilość odprowadzanych ścieków komunalnych do oczyszczalni po wybudowaniu zaprojektowanej przepompowni ścieków, obsługującej część mieszkańców m. Sromowce Wyżne wynosić będzie ok. 15 m³/dobę.

Przedsięwzięcie to nie jest wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), a więc nie ma podstaw do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja położona jest na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazy, jednak w związku z tym, że inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. stwierdza się, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie narusza zakazu § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazy. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami obszarów Natura 2000.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Czorsztyn stwierdza, że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

z up. WÓJTA

Krzysztof Krzywicki
Zastępca Wójta

Wyk. RD