



PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o. o.

34-400 NOWY TARG Al. Tysiąclecia 35A

tel. 18 2665242 fax 18 2640779

www: <https://ppkpodhale.pl/>

e-mail: ppk@ppkpodhale.pl

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Modernizacja stacji zlewnej ścieków dowożonych zabudowanej w budynku oczyszczalni ścieków w Trutem.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu modernizacji stacji zlewnej ścieków dowożonych zabudowanej w budynku oczyszczalni ścieków w Trutem, której zakres będzie obejmował:

- 1) demontaż istniejących elementów stacji zlewnej, które będą podlegały wymianie. Wymianie nie będzie podlegał ciąg spustowy DN100 wraz z pneumatyczną zasuwą nożową DN100 produkcji Medyński Automatyka Przemysłowa oraz spreżarka powietrza.
- 2) dostawę i montaż:
 - a) układu sterowania wraz z szafą wykonaną ze stali nierdzewnej. Sterownik stacji ma umożliwić dostawcy wybranie miejsca pochodzenia ścieków z bazy adresowej (wybór miejscowości i ulicy z wgranej listy adresowej oraz wprowadzenie konkretnego nr budynku przy pomocy klawiatury) oraz określenie rodzaju dostarczonych nieczystości ciekłych (ścieki bytowe, przemysłowe lub nieczystości ciekłe z osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków),
 - b) klawiatury przemysłowej, wandaloodpornej typu Qwerty,
 - c) ekranu dotykowego o przekątnej 7"
 - d) modułu do identyfikacji przewoźników wraz z 20 szt. kart RFID,
 - e) modułu komunikacyjnego Ethernet umożliwiającego przesył danych oraz wizualizację przez sieć Ethernet,
 - f) drukarki pokwitowań. Wydruki zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych,
 - g) przepływomierza elektromagnetycznego dn 100 wraz z przetwornikiem,
 - h) układu pneumatyki (elektrozawory pneumatyczne, złączki pneumatyczne),
 - i) modułu pomiarowego (pomiar ph, przewodności oraz temperatury),
 - j) oprogramowania zgodnego z Windows 10 Pro do zarządzania stacją zlewną. Oprogramowanie ma umożliwiać edycję bazy adresowej dla stacji zlewnej, archiwizację danych m.in. identyfikację dostawców (przewoźników) oraz posesji, z której odbierane są nieczystości ciekłe, w tym miejscowość, adres posesji, rodzaj nieczystości ciekłych (ścieki bytowe, przemysłowe lub nieczystości ciekłe pochodzące z osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków), przypisanie przez operatora danej posesji do aglomeracji, a także generowanie raportów (zestawienia dobowe, miesięczne i roczne z możliwością filtrowania wg przewoźnika, adresu posesji i aglomeracji) z możliwością ich wydruku i zapisu w formie elektronicznej (eksport do pliku excel, pdf.).

KONTO: **Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Nowym Targu nr 37 1540 1115 2043 6050 3428 0001**

KRS: 0000172849 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

kapitał udziałowy: 108 867 000,00 zł opłacony w całości, REGON 492916321, NIP 735-25-32-366

3) uruchomienie stacji wraz z wykonaniem pomiarów elektrycznych ochrony przeciwporażeniowej (sprawdzenie stanu i stopnia ochrony, pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie ciągłości połączeń ochronnych, sprawdzenie rzeczywistej wartości różnicowego prądu zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych) oraz przeszkoleniem obsługi.

Warunki świadczenia usługi stanowiącej przedmiot umowy zostały opisane w projekcie umowy będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.

II. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31.07.2024 r.

III. ROZLICZENIE

Wykonanie prac objętych umową potwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez Strony.

Wynagrodzenie za wykonanie usługi Usługobiorca zapłaci przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania po odbiorze wykonanego zakresu prac.

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Kryterium wyboru oferty stanowi cena 100%.

V. GWARANCJA

W ofercie należy przedstawić okres gwarancji na wykonaną usługę, który nie może być krótszy niż 24 miesiące.

VI. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik do niniejszego zapytania ofertowego) i przelać drogą mailową na adres: miroslaw.urbania@ppkpodhale.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki, Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ do dnia 25.03.2024 r. do godziny 14:00.
2. Złożenie oferty jest równoczesną akceptacją warunków umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) i zobowiązaniem się Wykonawcy w przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą do zawarcia jej w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Po upływie terminu złożenia ofert Zamawiający dokona analizy złożonych ofert pod kątem ich zgodności z treścią zapytania ofertowego. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
4. Spółka zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty z uwagi na niespełnienie ww. wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

VII. OSOBY DO KONTAKTU

Mirosław Urbania, Dział Techniczny, tel. 18 266 52 42 w. 25, 512 470 041,
adres poczty elektronicznej: miroslaw.urbania@ppkpodhale.pl
Kontakt możliwy jest w dni robocze w godzinach: 7:00–15:00.

KONTO: Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Nowym Targu nr 37 1540 1115 2043 6050 3428 0001

KRS: 0000172849 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

kapitał udziałowy: 108 867 000,00 zł opłacony w całości, REGON 492916321, NIP 735-25-32-366