

PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.  
al. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ  
Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79  
e-mail: [di@ppkpodhale.pl](mailto:di@ppkpodhale.pl)

Nowy Targ, 07-02-2019

**Zamawiający: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krościenku”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania skierowane przez Wykonawcę:

**Zapytania z dnia 29.01.2019 r.**

**Pytanie 1**

Autor koncepcji PFU oczekuje przy wieku osadu 5 dób, poziom CHZT 125g/m<sup>3</sup> w związku z tym czy w przypadku nie uzyskania tych parametrów (wiek osadu jest za krótki) projektant jest zwolniony z odpowiedzialności?

**Odp.** Obliczenia w PFU zostały poparte literaturą naukową (podręcznik Z. Heidrich, A. Witkowski „Urządzenia do oczyszczania ścieków”), skąd wynika, że wiek osadu konieczny dla całkowitego utlenienia węgla organicznego wynosi  $WO \geq 4,3$  d. Jeżeli projektant będzie uważał, iż jest to wiek niewystarczający, może zastosować proces o dłuższym wieku osadu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektant jest odpowiedzialny za zastosowane w projekcie rozwiązania i nie może być z tej odpowiedzialności zwolniony..

**Zapytania z dnia 04.02.2019 r.**

**Pytanie 1**

Projekt umowy, §9 Kary podaje, że Zamawiający może naliczyć kary wykonawcy:

- za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy – w wysokości 5 000,00 zł netto za każdy dzień zwłoki liczony od terminu zakończenia poszczególnych etapów umowy określonych w §7 umowy, gdzie jednym z etapów (Etap I) jest wykonanie dokumentacji projektowej. Wysokość kary w stosunku do wartości robót przypadających na Etap I, który dodatkowo został przez Zamawiającego ograniczony do wysokości 3% wynagrodzenia brutto całego zamówienia, jest niewspółmierna. Prosimy o zmianę §9 Kary, poprzez wprowadzenie podziału wysokości kar umownych za nieterminowe wykonanie poszczególnych etapów robót na dostosowane do wartości danego etapu robót np.:

- za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy – ETAP I – w wysokości 0,05 %wartości netto tego zakresu robót za każdy dzień zwłoki liczony od terminu zakończenia

- za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy – ETAP II – w wysokości 5 000,00 zł netto tego zakresu robót za każdy dzień zwłoki liczony od terminu zakończenia.

**Odp.** Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

---

KONTO: Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Nowym Targu nr 37 1540 1115 2043 6050 3428 0001

KRS: 0000172849 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

kapitał udziałowy: 108 867 000,00 zł opłacony w całości, REGON 492916321, NIP 735-25-32-366

## **Pytanie 2**

W związku z obszernym zakresem przedmiotu zamówienia oraz potrzebnym dodatkowym czasem dla uzyskania ofert od dostawców i podwykonawców na wiele elementów cenotwórczych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wnosimy do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.02.2019 r. Umożliwi to Wykonawcom przygotowanie konkurencyjnych i rzetelnych wycen prac oraz prawidłową ocenę ryzyk związanych z realizacją robót objętych niniejszym zamówieniem. Nadmieniamy, że ta niewielka zmiana nie będzie miała żadnego wpływu na termin realizacji zamówienia, który został określony przez Zamawiającego w bezpiecznych granicach czasowych.

**Odp.** Zamawiający podtrzymuje termin otwarcia ofert określony w ogłoszeniu

## **Zapytania z dnia 04.02.2019 r.**

### **Pytanie 1**

Prosimy o podanie czy planowane są jakieś prace (jeśli tak to jakie) na działce nr. ewid. 10484/75. Działka ta jest wymieniona w decyzji celu publicznego, natomiast nie jest uwzględniona w decyzji środowiskowej.

**Odp.** Zakres przedsięwzięcia obejmuje niewielką ingerencję w działkę 10484/75 w związku z realizacją przewodów kanalizacyjnych tj. kanału obejścia kraty o długości 8 mb fi 400 mm uzbrojony w studnie kanalizacyjne. Działka 10484/75 została ujęta na etapie postępowania środowiskowego we wszystkich uzgodnieniach z RDOŚ, Sanepid i Gminą Krościenko. Na etapie projektu należy dokonać korekty decyzji środowiskowej o dodanie działki 10484/75 na podstawie wcześniejszych uzgodnień jakie posiada Zamawiający (brak tej działki w decyzji należy traktować jako oczywistą omyłkę pisarską).

### **Pytanie 2**

Decyzja lokalizacyjna i środowiskowa nie uwzględniają działki 10484/55 (stacja transformatorowa), do której konieczne jest ułożenie nowej linii kablowej nN zgodnie z warunkami przyłączenia. Prosimy o informację czy Zamawiający dokona zmiany przedmiotowych decyzji w wymaganym zakresie?

**Odp.** W ramach przeprowadzonej w 2012 r. modernizacji oczyszczalni ścieków w Krościenku n/D linia kablowa została wymieniona od zacisków prądowych stacji transformatorowej do zacisków prądowych na ścianie budynku rozdzielni, na kabel YAKY 4x120. Dla planowanej mocy zgodnie z warunkami przyłączenia stanowiącymi załącznik do PFU wymieniony kabel jest wystarczający. W związku z powyższym nie ma potrzeby ingerencji w istniejącą linię zasilającą, a tym samym nie będzie konieczne rozszerzanie decyzji lokalizacyjnej i środowiskowej o działkę 10484/55.

### **Pytanie 3**

Czy inwestor posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane dla działek 10484/55 i 10484/75, na których konieczna będzie budowa linii kablowej nN.

**Odp.** Zamawiający posiada zgodę właściciela działki tj. Gminy Krościenko n/D na dysponowanie częścią działki 10484/75 na wykonanie przewodów kanalizacyjnych. Dla działki 10484/55, nie ma potrzeby pozyskiwania prawa do dysponowania, gdyż nie są planowane na niej prace budowlane (zgodnie z informacją zawartą w pytaniu 2).

Z poważaniem

DYREKTOR DS. TECHNICZNO-INWESTYCYJNYCH  
PROKURENT ZARZĄDU  
*mgr inż. Paweł Szuba*

---

KONTO: **Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Nowym Targu nr 37 1540 1115 2043 6050 3428 0001**

KRS: 0000172849 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

kapitał udziałowy: 108 867 000,00 zł opłacony w całości, REGON 492916321, NIP 735-25-32-366