16.2.

płyta GKF 15 + blacha stalowa 0.38

WYWIETRZAK PODOKIENNY TYP A – 1,5

WYWIETRZAK DACHOWY WGBN-66/8865 B ϕ250 mm NA PODST. DACHOWEJ TYP B/II ϕ250 mm

100/40 cm POSADZKI

WDR 75/60 mm 80 OD POSADZKI

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii
1) bez zastrzeżeń
~~2) z zastrzeżeniami wymienionymi w części opisowej opinii~~
L.p. opinii ..... nr upr. CIP 187 w grupach: 1.1, 1.2, 1.4
Data 30.10.97
Podpis
dr inż. PIOTR IZAK
Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
zam. 31-303 Kraków, ul. Siwki 17 tel. (060) 40 63

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
dr inż. Piotr Izak
Nr upr. KG PSP 140/93
Kraków, dnia 30.10.97
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag / z uwagami.

NADPROŻE 39cm POZIOM PODST. Z10

NADPROŻE 22cm POZIOM PODST. 227

30 CM PAS STOPIANU NA CAŁEJ WYSOKOŚCI

digestorium

1/2 laboratorium pow. 22.80 m²
1/6 natrysk pow 3.45 m²
1/7 pom. socjalne pow 3.30 m²

wyburzenia
nowe ściany i zamurowania

262	13	25	455	25	25	335	25	150	25	396							
150	50	90	241	75	91	130	180	110	135	140	180	144					

1516

262	13	25	455	25	25	335	25	150	25	396							
150	50	90	241	75	91	130	180	110	135	140	180	144					

1516

262	13	25	455	25	25	335	25	150	25	396							
150	50	90	241	75	91	130	180	110	135	140	180	144					

1516

BIPROKOM - KRAKÓW S.A.

Pracownia TS-2
Branża AB
Data 10.98

TEMAT USPRAWNIENIE MAŁYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZLEWNI ZBIORNIKA CZORSZTYŃSKIEGO

OBIEKT CENTRALNA BAZA GOSPODARKI OSADEM I CEMIKALIAMI W KRESIE LABORATORIUM NA OCZYSZCZALNI W MANIOWACH

TREŚĆ Rzut parteru

Nr rys. 1
Ilość rys. 3
Stadium PB + PW
Skala 1:50
Kr/nr arch. 4320

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Specjalność	Podpis
Kierownik prac.	inż. A. POLAK	185/84	OCHRONA WÓD	
Projektował	mgr inż. arch. B. PYTLOS-GÓRKA	96Km/75	ARCHITEKTURA	
Opracował				
Kreślił				
Sprawdził	mgr inż. arch. J. MARCINKOWSKA	534/89	ARCHITEKTURA	