



INSTRUKCJA
**Ogólne warunki techniczne
dla projektowania i budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w PPK Sp. z o.o.**

Wydanie: 9
Strona 1 z 4

ROZDZIELNIK

P	D	DT	DI	BOK	SUS-T	SUS-P	SUS-Z	SUS-C	SUS-W	PK	PAP/PAB
X	X	X	X								

1. CEL

Celem instrukcji jest określenie wstępnych wymagań dotyczących projektowania i wykonawstwa sieci kanalizacyjnych, wykonywanych na zlecenie bądź pod nadzorem PPK Sp. z o.o.

Wymagania nie określone w niniejszej instrukcji, a niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury, w zgodzie z obowiązującym prawem budowlanym, będą ustalane każdorazowo indywidualnie przy współudziale i akceptacji PPK Sp. z o.o.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Za prawidłowy tryb postępowania odpowiadają:

- Pracownicy bezpośrednio odpowiedzialni za nadzór nad pracami zleconymi na zewnątrz struktur PPK;
- Projektanci wykonujący dokumentację podlegającą niniejszej instrukcji.

3. DEFINICJE

Wszelkie definicje i określenia w niniejszej instrukcji są zgodne z Prawem Budowlanym.

4. TRYB POSTĘPOWANIA

1. Kolektory główne kanalizacji sanitarnej należy projektować z rur PVC SN 8 (sztywność minimalna), chyba że nastąpiły odrębne ustalenia, pisemnie zatwierdzone przez PPK.
2. Projekty sieci kanalizacyjnych należy wykonać na mapach w skali 1:500.
3. W obrębie działek zabudowanych jak również działek umożliwiających zabudowę oraz na każdej gwałtownej zmianie kierunku lub spadku kanalizacji sanitarnej i przynajmniej co 50 m na kolektorach oraz min. 35 m – na przyłączach, należy zaprojektować studnie rewizyjne PVC min. Φ 425 mm (za wyjątkiem ustaleń jak wyżej).
4. Ponadto na kolektorach głównych i sięgaczach bocznych należy zaprojektować studnie włączowe (z tworzyw sztucznych bądź betonowe systemowe monolityczne lub z kręgów betonowych łączonych na uszczelki) min. Φ 1000 mm – jako co trzecią studnię lub co ok. 150 m. Studnie włączowe należy projektować również wszędzie tam, gdzie łączą się co najmniej 2 kanały, oraz na końcach przejść rurami osłonowymi pod drogami, ciekami wodnymi, itp. W miejscach, gdzie nie jest możliwe zastosowanie studni Φ 1000 mm, dopuszcza się studnie minimum Φ 600 mm. Wszystkie włączenia do studni usytuowane powyżej 1 m od dna kinety, z wyjątkiem przyłączy, należy wpiąć poprzez zastosowanie kaskady zewnętrznej z rewizją do czyszczenia – rozwiązania systemowe (należy zamieścić w projekcie rysunki szczegółowe tych rozwiązań). Niedopuszczalne są studnie betonowe z kręgów łączonych na zaprawę. Dennice z kinetą studni betonowych powinny być wykonane jako monolityczny odlew z betonu samozagęszczalnego, formowane w jednym procesie produkcyjnym, z prefabrykowanymi przejściami szczelnymi. W terenach podmokłych należy unikać stosowania studni z tworzyw sztucznych o średnicy powyżej Φ 425 mm.
5. Jeżeli projektowana kanalizacja sanitarna ma zostać włączona do istniejącej studni o średnicy mniejszej niż Φ 1000 mm lub jest ona w złym stanie technicznym, należy przewidzieć wymianę tej studni na włączową spełniającą wymagania określone w pkt. 4. Kinetą studni włączeniowej musi być przebudowana w taki sposób, aby umożliwić włączenie projektowanej kanalizacji wprost do kinety, dopuszcza się także dokonanie włączenia powyżej kinety, jednakże otwór musi być wykonany przy użyciu odpowiedniej wiertnicy, a na przewodzie należy zastosować uszczelkę in-situ.
6. W drogach dopuszcza się studzienki minimum Φ 600 mm. Studnie z tworzyw sztucznych powinny być projektowane tylko w szczególnych, uzasadnionych sytuacjach, natomiast jako regułę należy przyjąć projektowanie studni betonowych. Szczegółowe rozwiązania materiałowe, a także ewentualną konieczność stosowania pierścieni odciążających należy uzgodnić z zarządcą drogi. Jeżeli projektowana kanalizacja będzie przebiegać w obrębie jezdni, włązy należy lokalizować tak, aby środek włązu znajdował się w osi pasa ruchu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 7.
7. Jako zasadę należy przyjąć nie projektowanie studzienek kanalizacji w krawężnikach. W przypadku, gdy spełnienie powyższego nie jest możliwe, a krawężnik chodnika i drogi przebiega przez istniejącą studzienkę kanalizacji sanitarnej, należy zaprojektować rozwiązanie mimośrodowe tej studni tak aby włąz znajdował się w całości w chodniku bądź w jezdni.

Opracował: Paweł Szuba Data: 2013-10-16 Podpis:	Akceptował: Data: Podpis:	Zatwierdził: Dariusz Łatawiec Data: 2013-10-17 Podpis:	Wydano: aktualizacja: 2015-09-24
--	-------------------------------------	---	--



INSTRUKCJA

Ogólne warunki techniczne dla projektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej w PPK Sp. z o.o.

Wydanie: 9

Strona 2 z 4

8. Studnie kanalizacyjne należy projektować na poziomie terenu, jednakże w terenach zielonych i polnych, rowach i tam, gdzie możliwa jest penetracja wody powierzchniowej przez włazy studzienek, należy:
 - zaprojektować szczelne zamknięcia studni
 - tam gdzie to możliwe, zaprojektować wyniesienie górnej krawędzi studni ponad teren w stopniu uniemożliwiającym penetrację wód powierzchniowych do kanalizacji sanitarnej.
9. Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej należy doprowadzić bezpośrednio do budynków (stosując przy tym odpowiednie materiały zapewniające szczelność połączeń). Niedopuszczalne jest podłączanie istniejących szamb – zbiorników bezodpływowych. Zbiorniki takie należy przewidzieć do likwidacji.
10. Trasę przebiegu kolektorów, sięgaczy oraz przyłączy należy zaprojektować z zachowaniem odpowiednich norm oraz przepisów dotyczących odległości od istniejących budynków oraz urządzeń infrastruktury podziemnej.
11. Dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej należy uzgodnić z PPK Sp. z o.o. przed jej złożeniem w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
12. Kanalizacja sanitarna, a także towarzyszące urządzenia mogą zostać zaprojektowane i wykonane wyłącznie z materiałów zaakceptowanych przez PPK Sp. z o.o.
13. Na etapie projektowania należy uzyskać pisemne zgody na wejście w teren wszystkich właścicieli działek, przez które przebiegać będzie trasa kanalizacji sanitarnej. Należy stosować wzór oświadczenia zgody na wejście w teren stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji, a także, jeśli wystąpi taka konieczność, oświadczenie spadkowe). Do obowiązków projektanta należy także przygotowanie i dostarczenie wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania zgód (w szczególności dotyczy to działek będących w zarządzie instytucji, np. RZGW, parki narodowe, itp.)
14. W przypadku projektowania pompowni ścieków należy uwzględnić poniższe założenia:
 - A. pompownie sieciowe należy projektować w zbiornikach betonowych monolitycznych lub z kręgów betonowych łączonych na uszczelki (rozwiązania systemowe) o średnicy min. Φ 1500 mm. Dla pompowni przydomowych dopuszcza się projektowanie systemowych rozwiązań z wykorzystaniem zbiorników z tworzyw sztucznych o mniejszych średnicach;
 - B. stosować pompy zatapialne z zabezpieczeniem termicznym (bimetalicznym) oraz przeciwwilgociowym (czujniki wilgoci) części elektrycznej;
 - C. stosować wirniki otwarte, bądź inne z dużym przelotem (oprócz wyjątkowych sytuacji uzgadnianych każdorazowo z PPK, zabrania się stosowania wirników tnących i pomp z małymi przelotami);
 - D. stosować przewodnice rurowe;
 - E. stosować co najmniej jedną pompę zapasową, przy czym system sterowania musi zapewniać automatyczne naprzemienne załączanie pomp, oraz w przypadku zwiększonego napływu, ich równoległą pracę. Dodatkowo, przy małym dopływie ścieków, sterowanie powinno wymuszać uruchomienie pompy w taki sposób aby nie dopuścić do zatrzymania w pompowni ścieków dłużej niż 2-3 godziny;
 - F. wszystkie elementy metalowe wewnątrz studni pompowni wykonać ze stali nierdzewnej co najmniej AISI 304 (1.4301), a w przypadku konieczności wykonania spawania należy zastosować stal o niskim stężeniu węgla – co najmniej AISI 304L (1.4307). W pompowniach, w których istnieje ryzyko występowania wysokich stężeń H_2S należy stosować odpowiednio stal AISI 316 (1.4401) i AISI 316L (1.4404). Wyjątek stanowią elementy nie występujące w wersji wykonania ze stali nierdzewnej – dopuszcza się wówczas elementy żeliwne;
 - G. rozwiązania techniczne muszą umożliwiać łatwe wyciąganie pomp nawet podczas całkowitego zalania pompowni ściekami (pompownię należy wyposażyć w żurawik uchylny z wyciągarką z możliwością demontażu);
 - H. elementy składowe przepompowni mają być łączone w taki sposób, aby w przypadku awarii można było dowolnie demontować poszczególne elementy armatury, rurociągów i urządzeń bez konieczności demontażu całości uzbrojenia przepompowni. Dodatkowo, należy przewidzieć czyszczaki umożliwiające dostęp do przewodu tłoczego bez konieczności demontażu armatury, a także zasuwy nożowe na rurociągach dopływowych umożliwiające odcięcie dopływu ścieków, obsługiwane z poziomu terenu.
 - I. komorę pompowni należy wyposażyć w stopnie złazowe lub drabinkę sięgającą do dna pompowni i w uchylny podest roboczy, chyba że nastąpią odrębne ustalenia zatwierdzone przez PPK Sp. z o.o.
 - J. stosować gniazdo do agregatu prądotwórczego (zasilanie awaryjne);

Opracował: Paweł Szuba Data: 2013-10-16 Podpis:	Akceptował: Data: Podpis:	Zatwierdził: Dariusz Łatawiec Data: 2013-10-17 Podpis:	Wydano: aktualizacja: 2015-09-24
--	-------------------------------------	---	--



INSTRUKCJA

Ogólne warunki techniczne dla projektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej w PPK Sp. z o.o.

Wydanie: 9

Strona 3 z 4

- K. w celu ograniczenia dostępu osób niepowołanych pompownię należy ogrodzić ogrodzeniem z siatki stalowej na cokole betonowym (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inne rozwiązania, które muszą być uzgodnione z PPK Sp. z o.o.), należy także przewidzieć oświetlenie terenu pompowni, uruchamiane ręcznie w razie potrzeby prowadzenia prac po zmroku ;
- L. zapewnić dojazd do pompowni dla pojazdu asenizacyjnego;
- M. wykonać projekt przyłącza energii elektrycznej do zasilania przepompowni (jako odrębne opracowanie);
- N. w przypadku długich odcinków kanalizacji tłocznej, należy stosować studnie wyposażone w armaturę odpowietrzającą/napowietrzającą oraz czyszczaki umożliwiające udroźnienie rurociągu tłoczego w przypadku awarii. Studnie rozprężne należy projektować w miejscach oddalonych od zabudowań lub wyposażyć w urządzenia eliminujące uciążliwość odorową;
- O. system sterowania:
- a. system sterowania działający w oparciu o sondę hydrostatyczną (pływaki jedynie jako dodatkowe zabezpieczenie), oraz system do zdalnego monitorowania pracy przepompowni;
 - b. szafa sterownicza musi być wyposażona w system monitoringu/telemetrii z możliwością współpracy z radiomodemem oraz modułem GSM (przewidzieć umożliwienie wpięcia do istniejącego systemu monitoringu z przekazem danych do wskazanego obiektu – zawrzeć w projekcie zapis, iż system musi zostać dostosowany do istniejącego systemu monitoringu oraz do wymagań Inwestora, wszelkie szczegóły należy uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa);
 - c. Szafkę sterowniczą należy wyposażyć w radiomodem do przesyłu danych, z zaznaczeniem, że w przypadku braku technicznej możliwości zastosowania radiomodemu (niedostateczny poziom sygnału potwierdzony przeprowadzonymi testami), dopuszcza się zastosowanie modemu GPRS. Szczegóły dotyczące wyboru sposobu transmisji danych należy uzgodnić z Inwestorem;
 - d. W szafce należy przewidzieć możliwość ręcznego włączania i wyłączania pomp, a także amperomierze do pomiaru prądu pobieranego przez pompy.
 - e. Szafkę sterowniczą należy wyposażyć w układ awaryjnego zasilania umożliwiający podtrzymanie pracy systemu monitoringu przez min. 1 godzinę od momentu zaniku zasilania;
 - f. Wymagane sygnały do wyprowadzenia ze sterownika do systemu monitoringu/telemetrii:
 - obecność/brak napięcia,
 - poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej,
 - praca/stop pompy,
 - awaria pompy,
 - sygnalizator suchobiegu,
 - sygnalizator poziomu alarmowego,
 - praca ręczna/automatyczna,
 - czas pracy pomp,
 - pomiar prądu pobieranego przez pompy,
 - alarm włamania (zarówno otwarcie szafki sterowniczej, jak i wjazdu do przepompowni),
 - funkcja zdalnego załączenia/wyłączenia pomp;
 - g. System, z pozycji stacji operatorskiej w dyspozytorni, powinien umożliwiać obserwację wszystkich mierzonych parametrów na ekranie monitora komputerowego, w postaci liczbowej i graficznej (trendy, wykresy), sygnalizację pracy i awarii urządzeń, z możliwością wprowadzania przez operatora zmiany nastaw,
 - h. System powinien w przejrzysty sposób informować o zdarzeniach w systemie w formie czytelnych komunikatów,
 - i. Wszelkie komunikaty i zdarzenia, w tym także alarmy, powinny być archiwizowane na bieżąco w bazie danych, pomiary i wybrane parametry powinny być zapisywane w bazie z konfigurowalną częstotliwością, a system ma zapewnić prezentację tych danych w formie tabel, trendów, wykresów, itp. z możliwością odpowiedniego filtrowania i natychmiastowego dostępu do danych historycznych,
 - j. system sterowania musi umożliwiać przekaz informacji o stanach alarmowych z poziomu obiektu przepompowni do zdefiniowanego dyspozytora – SMS na telefon komórkowy. Wymagane

Opracował: Paweł Szuba Data: 2013-10-16 Podpis:	Akceptował: Data: Podpis:	Zatwierdził: Dariusz Łatawiec Data: 2013-10-17 Podpis:	Wydano: aktualizacja: 2015-09-24
--	-------------------------------------	---	--



INSTRUKCJA

Ogólne warunki techniczne dla projektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej w PPK Sp. z o.o.

Wydanie: 9

Strona 4 z 4

minimum: przekroczenie poziomu alarmowego i otwarcie drzwi szafki sterowniczej/pokrywy pompowni – włamanie, a także zanik napięcia zasilania powyżej 15-30 min (czas ustalany indywidualnie dla konkretnej pompowni wraz z możliwością jego zmiany przez użytkownika) oraz w przypadku zaistnienia takiego zdarzenia – informacji o powrocie zasilania.

15. Wymagane jest, aby projektowane rozwiązania spełniały m. in. wymagania określone w poniższych normach:
- PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 - PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastifikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) – Część 2: Specyfikacje studzienek włączonych i niewłączonych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią,
 - PN-EN 1917:2004 Studzienki włączowe i niewłączowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.
 - PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.
16. Inwestor każdorazowo pozostaje właścicielem wykonanych sieci, instalacji, armatury i urządzeń (niezależnie od tego, kto jest inwestorem: PPK, samorząd, inwestor prywatny czy inny). Obowiązek eksploatacji, utrzymania i remontowania spoczywa na Inwestorze. W przypadku gdy inwestorem jest podmiot inny niż PPK, istnieje możliwość przekazania do Spółki wykonanej kanalizacji sanitarnej na podstawie odrębnej umowy.
17. Ścieki wprowadzone do kanalizacji sanitarnej muszą odpowiadać warunkom określonym w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 14.07.2006 r. (Dz. U. Nr 136, poz. 964 z późniejszymi zmianami).
18. PPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do sprawowania nadzoru nad realizacją budowy urządzeń kanalizacyjnych.
19. Wszelkie prace budowlane mogące oddziaływać na istniejące urządzenia PPK, tj. konieczność odkrycia bądź kolizje z istniejącą kanalizacją sanitarną, należy każdorazowo zgłaszać w celu dokonania odbioru (przed zasypaniem wykopu) przez pracownika Spółki. Roboty ziemne prowadzone przy użyciu ciężkiego sprzętu należy wykonywać zachowując szczególną ostrożność i w sposób gwarantujący nienaruszalność posadowionych w rejonie oddziaływania tych robót przewodów i studni kanalizacyjnych.
20. Obowiązujący jest następujący tryb uzgadniania tras sieci kanalizacyjnej:
- a) PPK przekazuje Gminie informację w zakresie wyłonionego wykonawcy projektu,
 - b) wykonawca nawiązuje kontakt z Gminą celem ustalenia osoby kontaktowej w gminie, w przypadku konieczności ustaleń na poziomie samorządu,
 - c) wykonawca nawiązuje kontakt z Sołtysem wsi oraz ewentualnie z Radą Sołecką (jeśli będzie taka potrzeba) celem ustalenia trybu uzgadniania tras kanalizacji,
 - d) wykonawca przedstawia PPK do uzgodnienia wstępną koncepcję trasy kanalizacyjnej – na tym etapie uzgodnienie sprowadza się do optymalizacji technicznej i dostosowaniu do warunków terenowych,
 - e) wykonawca uzgadnia indywidualnie trasy kanalizacji na posesjach prywatnych oraz na terenach zarządzanych przez instytucje, przy czym właściciele działek wykonawca zobowiązany jest ustalić w oparciu o aktualne wypisy z ewidencji gruntów i budynków, pozyskane na własny koszt,
 - f) tryb prowadzenia uzgodnień może mieć dowolną formę – spotkania indywidualne, zebrania wiejskie, konsultacje społeczne, i inne,
 - g) wszystkie uzgodnienia powinny mieć **formę pisemną**, uznaje się, że uzgodnienie zostało przeprowadzone, jeśli pozyskano pisemną zgodę właściciela (wg wymagań określonych w pkt. 13) lub decyzję organów władających terenem,
 - h) w przypadku projektowania pompowni, oprócz pozyskania powyższej zgody, wykonawca doprowadza do podpisania wstępnej umowy przyrzeczenia dzierżawy terenu, w której właściciel zobowiązuje się do wydzierżawienia Spółce terenu pod przepompownię po cenie wstępnie określonej w umowie przedwstępnej i podlegającej negocjacji uwzględniającej zmiany inflacyjne. Wzór umowy przedwstępnej oraz umowy dzierżawy stanowią załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

Opracował: Paweł Szuba Data: 2013-10-16 Podpis:	Akceptował: Data: Podpis:	Zatwierdził: Dariusz Łatawiec Data: 2013-10-17 Podpis:	Wydano: aktualizacja: 2015-09-24
--	-------------------------------------	---	--



INSTRUKCJA
**Ogólne warunki techniczne
dla projektowania i budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w PPK Sp. z o.o.**

Wydanie: 9
Strona 5 z 4

- i) w przypadku wystąpienia problemów w uzgadnianiu tras, wykonawca zbiera opinie Sołtysa, Rady Sołeckiej, osoby kontaktowej w Gminie, a następnie przedstawia zebrane w formie pisemnej i potwierdzone podpisami zainteresowanych stron informację, do rozważenia w PPK,
- j) PPK wyraża pisemną opinię w zakresie zmian tras oraz proponowanych ostatecznych tras kanalizacji, po uzgodnieniach własnościowych, a w przypadku braku zgody na zaproponowane przebiegi, przedstawia sugestie rozwiązań,
- k) ostateczne ustalenie i uzgodnienie tras kanalizacji leży po stronie projektanta (zarówno z osobami prywatnymi, instytucjami, jak i PPK),
- l) w wyjątkowych sytuacjach PPK dopuszcza możliwość swojego udziału w negocjacjach, czy też nakazowych trybach projektowania, jednakże musi to być poparte wcześniejszym wyczerpaniem ścieżki uzgodnień i negocjacji przez projektanta, co powinno zostać wykazane odpowiednimi **zapisami, notatkami i protokołami z postępowań.**

Opracował: Paweł Szuba Data: 2013-10-16 Podpis:	Akceptował: Data: Podpis:	Zatwierdził: Dariusz Łatawiec Data: 2013-10-17 Podpis:	Wydano: aktualizacja: 2015-09-24
--	-------------------------------------	---	--

....., dnia.....

ZEZWOLENIE NA WEJŚCIE W TEREN (dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej)

Ja niżej podpisany(a)

zamieszkały(a)

legitymujący(a) się dowodem osobistym nr wydanym przez:

.....

Oświadczam, że:

1. Zostałem(am) zapoznany(a) z projektowaną trasą kanalizacji sanitarnej w zgodnie z załączoną mapą;
2. Jestem właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, najemcą, zarządzającym, pełnomocnikiem, inne (wpisać).....*;
3. Wyrażam zgodę na wejście w teren w celu:
 - wykonania przedmiotowej kanalizacji sanitarnej / oraz innych urządzeń kanalizacyjnych* (wymienić):
 - na mojej posesji nr ewid. działki(ek):
 - położonej w
 - wykonania czynności związanych z eksploatacją i konserwacją ww. urządzeń tj. każdorazowego wstępu na tę nieruchomość i dostępu do tych urządzeń;
4. Zezwalam na przetwarzanie ww. danych osobowych dla celów projektowych i do uzyskania pozwolenia na realizację przedmiotowych prac;

Powstałe uszkodzenia w czasie wykonywania prac zostaną usunięte, a teren przywrócony do stanu poprzedniego.

Składający niniejsze oświadczenie przyjmuje do wiadomości, iż składanie nieprawdziwych oświadczeń może rodzić odpowiedzialność prawną. Jednocześnie składający oświadczenie przyjmuje do wiadomości, iż w razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w stosunku do Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w związku ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia, spółka ma prawo dochodzenia roszczeń od składającego oświadczenie.

Administratorem danych osobowych, podanych w niniejszym wniosku będzie Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z realizacją wymogów formalno-prawnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Dane te nie będą udostępniane przez administratora odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do treści podanych we wniosku danych i ich poprawiania.

.....
Czytelny podpis zaznajamiającego z planowaną trasą kanalizacji.....
Czytelny podpis(y)

Załącznik:

- kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną planowaną trasą kanalizacji sanitarnej (**Uwaga: wymagany jest podpis na załączniku graficznym**)

*- niepotrzebne skreślić

.....
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem jedynym spadkobiercą/My niżej podpisani oświadczamy, że jesteśmy jedynymi i wyłącznymi spadkobiercami* po zmarłej / zmarłym*
właścicieli działki o nr ewid. położonej w miejscowości, ujawnionej w księdze wieczystej, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w

Imię i nazwisko

Numer dowodu osobistego

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

Podpis osoby odbierającej
oświadczenie

Podpis osoby składającej
oświadczenie

.....

.....
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD PRZEPOMPOWNIĘ ŚCIEKÓW

zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomiędzy:

Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 35a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000172849, NIP 735-25-32-366, REGON 492916321, kapitał udziałowy: 107 416 500,00 zł,

reprezentowaną przez:

Dariusza Latawca – Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego,

zwaną dalej PPK,

a

.....

.....

zwanym dalej Właścicielem, o następującej treści:

§1

Właściciel oświadcza, że jest właścicielem działki ewid. nr o powierzchni ha położonej w miejscowości, ujawnionej w księdze wieczystej, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w

§2

1. Właściciel wyraża zgodę na wybudowanie przepompowni przez PPK wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym doprowadzeniem przyłącza energii elektrycznej.
2. Pompownia będzie wykonana w technologii studni o średnicy 1000-1500 mm, zakończonej włazem żeliwnym, w całości zagłębionej, a jedynym elementem technologicznym ponad powierzchnią będzie skrzynka przyłączeniowo-sterownicza i żurawik.
3. Teren przeznaczony na budowę przepompowni zostanie ogrodzony na koszt PPK, na co Właściciel wyraża zgodę.
4. Właściciel zapewni swobodny dostęp do przepompowni pracownikom PPK w celu obsługi i konserwacji znajdujących się tam urządzeń. Szczegółowe zasady dostępu do przepompowni określi umowa dzierżawy.
5. Przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia PPK ustanowi służebność przejazdu do pompowni z drogi publicznej poprzez wydzielenie na działce ewid. nr drogi wewnętrznej, na co Właściciel wyraża zgodę.

§3

1. Bezpośrednio przed przystąpieniem do wybudowania przepompowni, o której mowa w §2 ust. 1, Właściciel i PPK zobowiązują się do podpisania umowy dzierżawy części nieruchomości opisanej w § 1 o powierzchni m², zaznaczonej na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, na terenie której zlokalizowana zostanie przepompownia.
2. Warunki płatności, wysokość czynszu i okres dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy, w oparciu o przeprowadzone negocjacje.

3. W dniu zawarcia niniejszej umowy przedwstępnej wartość dzierżawy została określona zgodnie przez Właściciela i PPK na kwotę zł brutto rocznie. Kwota ta będzie stanowić podstawę dla przyszłych negocjacji.

§4

Umowa zostaje zawarta na okres przygotowywania dokumentacji projektowej oraz uzgodnień formalno-prawnych i obowiązuje do czasu rozpoczęcia robót budowlano-montażowych przedmiotowej przepompowni ścieków.

§5

W przypadku sprzedaży przez Właściciela nieruchomości stanowiącej przedmiot umowy przedwstępnej lub zmiany jej Właściciela, PPK zostanie poinformowane pisemnie w ciągu 7 dni od dnia sprzedaży/zmiany.

§6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8

Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla miejsca zawarcia umowy.

§9

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

.....
Właściciel

.....
PPK

UMOWA DZIERŻAWY GRUNTU POD PRZEPOMPOWNIĘ ŚCIEKÓW

zawarta w dniu w Nowym Targu pomiędzy:

.....

.....

zwanym dalej **Wydzierżawiającym**,

a

Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 35a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000172849, NIP 735-25-32-366, REGON 492916321, kapitał udziałowy: 107 416 500,00 zł,

reprezentowaną przez:

Dariusza Latawca – Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego

zwanym dalej **Dzierżawcą**,

o następującej treści:

§1

1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest jedynym właścicielem działki ewid. nr o powierzchni ha położonej w, dla której Sąd Rejonowy w prowadzi księgę wieczystą nr
2. Wydzierżawiający oświadcza, że nieruchomość, o której mowa w ust. 1 nie jest obciążona prawem osoby trzeciej, ani żadna osoba trzecia nie ma co do niej żadnych roszczeń, które sprzeciwiałyby się wykonaniu niniejszej umowy.

§2

1. Wydzierżawiający wydzierżawia Dzierżawcy część nieruchomości opisanej w § 1, o powierzchni m², na której zainstalowana zostanie przepompownia ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym doprowadzeniem przyłącza energii elektrycznej, zaznaczona na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Teren przeznaczony na budowę przepompowni zostanie ogrodzony na koszt Dzierżawcy, na co Wydzierżawiający wyraża zgodę.
2. Wydzierżawiający zapewni swobodny dostęp do przepompowni pracownikom Dzierżawcy w celu obsługi i konserwacji znajdujących się tam urządzeń.

§3

Dzierżawca oświadcza, że przyjmuje część działki w dzierżawę i zobowiązuje się korzystać z niej wyłącznie w celu eksploatacji zlokalizowanej na działce przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

§4

Umowa obowiązuje od dnia do dnia

§5

1. Dzierżawca zapłaci Wydierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości zł (słownie:)
za bieżący rok, płatny do
2. Dzierżawca zapłaci Wydierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości zł (słownie:
.....) za rok, płatny do r.
3. Czynsz za kolejne lata będzie płatny do 31 marca każdego roku za dany rok. Począwszy
od roku czynsz będzie automatycznie waloryzowany średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług
konsumpcyjnych za poprzedni rok, ogłaszanym w Dziennikach GUS przez Prezesa Głównego Urzędu Statycznego
(bez konieczności zawierania aneksu do umowy).
4. Wyżej wymienioną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Wydierżawiającego nr
.....

§6

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron na piśmie z zachowaniem 6 miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
2. Umowa może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wydierżawiającego przed, poniesie on koszty
przeniesienia urządzeń w inne miejsce, a także inne powstałe w związku z tym koszty oraz zwróci pozostały
czynsz zwaloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w części proporcjonalnej do okresu jaki
pozostał do końca roku, w którym wypowiedziano umowę.

§7

W przypadku sprzedaży przez Wydierżawiającego nieruchomości stanowiącej przedmiot dzierżawy, Dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu.

§8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10

Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla miejsca zawarcia umowy.

§11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

.....
Wydierżawiający

.....
Dzierżawca