

Krościenko nad Dunajcem 2020.02.28

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe  
„ADIR” sp.z o.o.  
Al. Na Stadion 50  
25-127 Kielce

Nasz Znak : DI .6853.9.2020

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem po zapoznaniu się z przedłożoną w dniu 26.02.2020 dokumentacją, przebiegu kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Zdrojowa i ul. Słoneczna, uzgadnia proponowany przebieg i podaje warunki w budowania sieci kanalizacji sanitarnej w pas drogowy.

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem, wyraża zgodę w okresie realizacji robót na dysponowanie terenem działek wykazanych poniżej z uwzględnieniem poniższych warunków:

Wykaz działek :

3187/19, 3228/2, 3228/3, 3229/2, 3229/3, 3230/5, 3234/13, 3234/16, 3234/17, 3240/5, 3240/6, 3241/5, 3241/6, 3243/2, 3244/4, 3244/6, 3246/6, 3247/2, 3249/2, 3252/4, 3255/2, 3260/12, 3260/15, 3264/8, 3269/8, 3272/2, 3277/9, 3277/12, 3280/4, 3280/7, 3285/2, 3288/2, 3293/4, 3293/7, 3297/2, 3302/6, 3305/14, 3305/17, 3311/7, 3311/10, 3311/13, 3320/5, 3322/9, 3322/12, 3328/2, 3334/4, 3334/7, 3343/2, 3346/4, 3356/4, 3356/7, 3359/2, 3369/2, 3371/6, 3371/9, 3371/12, 3377/2, 3386/4, 3386/7, 3390/2, 3395/2, 3398/2, 3403/4, 3403/5, 3412/2, 3414/9, 3414/12, 3420/4, 3420/7, 3421/2, 3423/2, 3432/2, 3433/2, 3438/4, 3439/2, 3444/4, 3444/7, 3450/9, 3450/12, 3451/7, 3454/7, 3455/13, 3455/16, 3458/25, 3458/28, 3459/10, 3462/14, 3463/8, 3463/11, 3466/12, 3466/15, 3467/9, 3467/12, 3467/15, 3467/18, 3470, 3472/8, 3471/6, 3476/15, 3476/18, 3476/21, 3480/18, 3480/21, 3480/24, 3480/27, 3481/18, 3481/21, 3481/24, 3482/8, 3483/7, 3483/14, 3488/3, 3491/11, 3491/14, 3496/18, 3507/25, 3507/30, 3507/33, 3507/36, 3514/8, 3525/14, 3525/17, 3531/11, 3538/16, 3538/13, 3543/17, 3543/20, 3543/23, 3565/12, 3565/15, 3573/9, 3585/6, 3585/9, 3590/5, 3597/9, 3612/25, 3612/28, 3612/31, 3617/17, 3633/13, 3638/21, 3638/24, 3655/12, 3661/33, 3661/36, 3661/37, 10432, 3470/15 – obręb Krościenko nad Dunajcem.

Warunki realizacji inwestycji :

- roboty montażowe należy wykonać przed pracami Gminy Krościenko nad Dunajcem związanymi z przebudową tych dróg,
- kolektor prowadzić pod jezdnią na gł. poniżej strefy zamarzania min 1.5 mb od nawierzchni projektowanej,
- dopuszcza się wykonanie robót metodą rozkopu lub przewiertu sterowanego,
- wykop po robotach uzupełnić pospółką do gł. 30 cm z odpowiednim zagęszczeniem układanych warstw, pozostałą część wykopu tłucznem kamiennym,
- nawierzchnię drogi odtworzyć do poprzedniego stanu,
- stydnie rewizyjne zamontować z włazami typu ciężkiego na obciążenie 40 t,
- odtworzenie poboczy i innych elementów infrastruktury drogowej typu rowy, przepusty itp. do poprzedniego stanu,
- przejścia w obrębie odwodnienia korytkami lub kolektora burzowego należy wykonać z odtworzeniem tych urządzeń,
- przed przystąpieniem do robót wystąpić do tut. Urzędu o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas robót i w budowanie urządzeń w pas drogowy,
- zachować warunki innych jednostek uzgadniających i opiniujących.

Załącznikiem do powyższego uzgodnienia jest opieczetowana mapa z przebiegiem projektowanego kolektora sanitarnego.

Otrzymują :

1. Adresat

2. A/A

WÓJT GMINY  
Krościenko nad Dunajcem  
mgr Jan Dyda

Krościenko nad Dunajcem 2020.06.02

Przedsiębiorstwo  
Produkcyjno- Usługowe  
„ADIR” sp.z o.o.  
Al. Na Stadion 50  
25-127 Kielce

Nasz Znak : DI .6853.9a.2020

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem w odpowiedzi na pismo z dnia 01.06.2020 informuje, że warunki odtworzenia podbudowy i nawierzchni drogi są związane z planowanymi do wykonania robotami kanalizacyjnymi i dotyczą szerokości wykopu oraz nawierzchni drogowej zajętej i uszkodzonej w czasie prac.

Decyzja znak DL 6853.9.2020 nakłada jednocześnie na inwestora, wystąpienie do zarządcy drogi o zajęcie pasa drogowego, która określi warunki prowadzenia robót w drodze.

Otrzymują :

1. Adresat
2. A/A

ZASTĘPCA WÓJTY GMINY  
Krościenko nad Dunajcem  
mgr inż. Tadeusz Topolski