TLPM4.1.1

WPM4.1.1
25A, 3P

WR

PE

XZ1:

XZ2: 1 2 3 4

XZ3: 1 2 3 4

R<10Ω

RTCS-Z-TLPM4.1.1
TOPFLEX-EMV-2YSLCY
-J 0,6/1kV 4x4

TLPM4.1.1-Z-PM4.1.1
dost. wraz z pompą

M
3-faz

POMPA ZATAPIALNA DO RECYRKULACJI OSADU I POMPOWANIA OSADU NADMIERNEGO
PM4.1.1
Pompa osadu recyrkulacji zewnętrznej Pn=1,3kW]; In=3,7[A], Un=3~400[V]

NBM Technologie

NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy Spółka Jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAJEC
OBIEKT:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAJEC, GMINA NOWY TARG
INWESTOR:	PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. AL. TYSIĄCLECIA 35A, 34–400 NOWY TARG
NR EWID. DZIAŁEK:	4119/5, 4031/7, 4030/2, 4030/41, 4031/10, 4119/8 OBRĘB 0003
NAZWA RYS.:	SCHEMAT IDEOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ TM4.1.1

STADIUM DOKUMENTACJI:	SKALA:
PW CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA	*/*

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	DATA:	NR ARKUSZA:
mgr inż. Paweł KOŻUCH	SLK/4013/PWOE/11	ELEKTRYCZNA		12.2015	1/1
OPRACOWAŁ: mgr inż. Cezary SYKUŁA	-	ELEKTRYCZNA		12.2015	NR RYSUNKU: E-102
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Paweł BLADY	SLK/0366/PWOE/04	ELEKTRYCZNA		12.2015	