

- UWAGI:
1. Tablicę TLDM9.2 należy wykonać na bazie prefabrykowanej obudowy z PC.
 2. Tablicę TLDM9.2 należy przymocować do ściany o stopniu ochrony IP65 i II klasie izolacji.
 3. Na elewacji tablicy należy umieścić twrdy napis informujący o funkcji tablicy.
 4. Wymiary gabarytowe tablicy podano w mm.
 5. Wszystkie urządzenia należy zasilić oraz sterować zgodnie z DTR podaną przez producenta dla zastosowanego urządzenia.

NBM

Technologie

NBM Technologie

Mocząka i Wspólnicy Spółka Jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAIEC

OBIEKT:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAIEC,
GMINA NOWY TARG

INWESTOR:

PODHAŁAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.
AL. TYŚIĄCLECIA 35A, 34-400 NOWY TARG

NR EWID.

4119/5, 4031/7, 4030/2, 4030/41, 4031/10, 4119/8

DZIAŁEK:

0BRĘB 0003

NAZWA RYS.:

WIDOK ELEWACJI I WNĘTRZA TABLICY ROZDZIELCZEJ
TLDM9.2

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Paweł KOZŁUCH

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Cezary SKULKA

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Paweł BLADY

NR DOKUMENTU:

SLK/4013/PWOE/11

NR AKWIZACJI:

1/1


SPECJALNOŚĆ:

ELEKTRYCZNA

NR RYSUNKU:

E-122

PODPIS:



DATA:

12.2015

STADIUM DOKUMENTACJI:

PW

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

SKALA

* / *

12.2015