



5 - POMPOWNIĄ WODY TECHNOLOGICZNEJ						
TLPT	L	O1	TLE5.1	POS.2	PM5.1	Obwód nr 1
Zasilanie tablicy TLPT z rozdzielniły RTCS Pn=26,34kW, Un=3-400V	Kontrola obecności napięcia	Ochronnik przeciwprzepiędowy Klasy C	Automatyczny filtr wody technologicznej Pn=2,0kW, Un=230V	Przepływomierz elektromagnetyczny Pn=15lWj, Un=230Vj	Pompa zatapialna Pn=0,55lKWj, Un=230Vj	Oświetlenie komory Pn=70Wj, Un=230Vj

		NBM Technology Mroczka i Wspólnicy Spółka Jawna 42-202 Częstochowa ul. Bort 143/157 tel/fax: 34 366-75-81 e-mail: bluno@nbmtechnologie.pl	
ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAJEK			
OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAJEK GMINA NOWY TARG		STADIUM DOKUMENTACJA:	
INWESTOR: PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. AL. TYSIĄCLECIA 35A, 34-400 NOWY TARG		PW	
NR EWID. DZIAŁEK: 4119/5, 4031/7, 4030/2, 4030/41, 4031/10, 4119/8 OBRĘB 0003		CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SKALA:	
NAZWY RYS.: SCHEMAT IDEOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ TLPT		*/*	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Paweł KOZŁUCH	NR UPRZAWNIEŃ: SLK4013/PWOE/11	SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNA	PODPIŚ: 
OFEROWAŁ: mgr inż. Cezary SYKULA	-	ELEKTRYCZNA	DATA: 12.2015
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Paweł BŁADY	SLK0366/PWOE/04	ELEKTRYCZNA	DATA: 12.2015
NR RYSUNKU:		NR ARKUSZA:	
1/2		E-56	

