

- UWAGI:
- Tablicę rozdzielczą TP należy wykonać na bazie prefabrykowanej obudowy naściennej o stopniu ochrony IP65 i II klasie izolacji.
 - Tablicę należy przytwierdzić do ściany w sposób trwały.
 - Tablicę należy wyposażać zgodnie ze schematem ideowym.
 - Tablicę należy doposażyć w kieszeń oraz schemat ideowy.
 - Na elewacji tablicy należy umieścić trwały napis informujący o funkcji tablicy.
 - Wymiary gabarytowe tablicy podano w mm.
 - Wszystkie urządzenia należy zasilić oraz sterować zgodnie z DTR podaną przez producenta dla zastosowanego urządzenia.

NBM

Technologie

NBM Technologie

Mrocza i Wspólnicy Spółka Jawna

42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157

tel/fax: 34 365-75-81

e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAIEC

OBIEKT:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAIEC,
GMINA NOWY TARG

INWESTOR:

PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.
AL. TYSIĄCLECIA 35A, 34-400 NOWY TARG

NR EWID.

4119/5, 4031/7, 4030/2, 4030/41, 4031/10, 4119/8

DZIAŁEK:

0BRĘB 0003

NAZWA RYS.:

WIDOK ELEWACJI I WNĘTRZA TABLICY ROZDZIELCZEJ
TP

PROJEKTOWAŁ:

NR UPRAWNIEN:

SPECYFIKACJA:

RODZAJ:

DATA:

NR AKWIZYCJI:

mgr inż. Poweł KOZŁUCH

SLK/4013/PWOE/11

ELEKTRYCZNA

Kozłuch

12.2015


1/1

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Cezary SKULKA

-

ELEKTRYCZNA



12.2015


NR PRZEMIANKI:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Poweł BLADY

SLK/0366/PWOE/04

ELEKTRYCZNA



12.2015

E-61