



WIDOK ELEWACJI



WIDOK WNEȚRZA



- UWAGI:
1. Tablicę TM3.2.4 należy wykonać na bazie prefabrykowanej obudowy z PC.
  2. Tablicę TM3.2.4 należy przymocować do barierki ochronnej redaktora za pomocą uchwytów ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP65 i II klasie izolacji.
  3. Na elewacji tablicy należy umieścić trwały napis informujący o funkcji tablicy.
  4. Wymiary gabarytowe tablicy podano w mm.
  5. Wszystkie urządzenia należy zasilić oraz sterować zgodnie z DTR podaną przez producenta dla zastosowanego urządzenia.

N B M

Technologie

NBM Technologie

Mrocza i Wspólnicy Spółka Jawna  
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157  
tel/fax: 34 365-75-81  
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAIEC

OBIEKT:OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAIEC,  
GMINA NOWY TARG

INWESTOR:PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.  
AL. TYSIĄCLECIA 35A, 34-400 NOWY TARG

NR EWID.4119/5, 4031/7, 4030/2, 4030/41, 4031/10, 4119/8  
DZIAŁEK:OBRĘB 0003

NAZWA RYS.:WIDOK ELEWACJI I WNEȚRZA TABLICY ROZDZIELCZEJ  
TM3.2.4

PROJEKTOWAŁ:mgr inż. Poweł KOȚUCH

OPRACOWAŁ:mgr inż. Cezary SKULKA

SPRAWDZIŁ:mgr inż. Poweł BLADY

NR DOKUMENTU:SLK/4013/PWOE/11

-


SLK/0366/PWOE/04


SPECJALNOŚĆ:ELEKTRYCZNA

ELEKTRYCZNA

ELEKTRYCZNA

RODZAJ:RYSUNEK





DATUM:12.2015

12.2015

12.2015

NR ARKUSZA:1 / 1

NR PRZYSŁANKI:

E-99

STADIUM  
DOKUMENTACJI:PW

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

SKALA:  
  
\* / \*