



REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

NBM Technologie
Mrocza i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Bór 143/157, 42-200 Częstochowa

Wasze pismo z dnia:
2015-04-28

Znak:
NBM/235/2015

Nasz znak:
ZP-mm-74-095/15

Data:
01 CZE. 2015

dot. informacji nt. zasięgu zalewu oraz rzędnej Q1% od Czarnego Dunajca dla projektowanej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarny Dunajec

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w odpowiedzi na pismo znak NBM/235/2015 z dnia 28.04.2015r. w ww. sprawie informuje, że wskazana lokalizacja znajduje się poza obszarem objętym przekazanymi przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej mapami zagrożenia powodziowego.

W tym miejscu informujemy, że zgodnie ze „Studium określającym granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca do ujścia Popradu” stanowiącym I etap studium ochrony przeciwpowodziowej przedmiotowa inwestycja znajduje się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Jednocześnie informujemy, iż w br. został zakończony projekt pn. „Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Dunajca”, w ramach którego na bazie aktualnych danych hydrologicznych oraz numerycznego modelu terenu pozyskanego z zasobów Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii (wykonany za pomocą skaningu laserowego - stan na 2012r.) wyznaczono ponownie m.in. zasięgi zalewu wód Q1% od Czarnego Dunajca. Zgodnie z ww. analizą przedmiotowa inwestycja znajduje się poza zasięgiem zalewu wodą Q1%.

DYREKTOR
mgr inż. Małgorzata Owsińska

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

2. ZP aa

1. dz. 317
Data: 08/06/2015