


## SKALA 1:10



1. Wyniały w milimetrach.
2. Stal nierdzewna 0818H9.
3. Kłoty HILTI HIT-HY 200-A + HIT-V M12 lub równoważne.
4. Kraty pomastowe wyskle z TMS pełne z powierzczną przeciempislową BROKOTEX lub równoważne.
5. Ołwory w pozycji 16 i 17 dopasować na montażu do rozstawu łączników surowych urządzenia.

producenta.

**N B 001**  
**Technologia**

**NBM Technologie**  
NBM Technologie  
Mroczka Nowosolna 10a pawo  
42-202 Częstochowa ul. Bór 43/157  
tel./fax: 34 365-75-81  
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

**ZADANIE:** PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAJEŃC

W MIŁOSZYNOWIE CZARNYM DUNAJO	STANOWISKO
OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAJO	STANOWISKO

INWESTOR:	PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. AL. TWYSCZAKA 75A ZA 400 MOWY, 34-100 BIALA PODLASKA	P.W.
-----------	---	------

NR EWD.	4119/5, 4031/7, 4030/2, 4030/41, 4031/10, 4119/8	SKALA
AL. TYSIĄCECIA 35A, 34-400 NOWY TARG		

DZIAŁEK:	OBRĘB 0003
NAZWA RYS:	ISTNIEJĄCA STACJA DMUCHAW I ZBIORNIK RETENCYJNY
1:10	

PROJEKTANT:	NR UPOWNIENIENIA:	SPECJALNOŚĆ:	PODPISE:	DATA:	NR PROJEKTU:
-------------	-------------------	--------------	----------	-------	--------------

OPISANJE:	mgr inž. Joanna Gurtman	SLK/3849/PWOX/11	KONSTRUKCIANO - BUDOVLANA	12.2015
				DATA
				POSRES
				SPECIALNOSE
				NR UPRAVNIEN

Q-0000000	INVENTORSHIP	SPECIMENS	DATE
mgr int. Power Grid			12.2015
Q-0000000	INVENTORSHIP	SPECIMENS	DATE
K-7			

SPRACZKI:	NR UPRAMNIEN	SPRACZKI:	DATA
mgr inż. Małgorzata Sobocińska-Szafran	SLK/1029/PWOK/05	KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA	12.2015

[illegible]