

LEGENDA:


- **RG** – proj. rozdzielnica główna, IP40,
- **TA** – proj. tablica agregatu pądźotwórczego, dostawa i montaż wraz agregatem
- **TWGP** – proj. tablica głównego wyłącznika przeciwpózarowego, IP54.

LEGENDA

- proj. połączenie wyrównawcze – linka 1g17z0 16,
- proj. połączenie wyrównawcze – linka 1g17z0 50,
- proj. główna szyna wyrównawcza GSW – bednarka FeZn 25x4
- proj. połączenie skręcone,
- proj. czepisko ściągane, dostawa i montaż wg proj. wertykalizacji

UWAGI:

1. W pomieszczeniu ogrodoży należy wykonać z betonu: Fezn 25x4, prowadzenie r/ki na uchwytych dystansowych głównie sztyry wytwórczości GSW. Do GSW za pomocą r/ki Lg20 16 należy podłączyć: meliowe rurki, drabiny, urządzenia eli., korki, kablowe oraz wszystkie dostępne elementy przewodzące. Połączenia wytwórczości z meliowymi rurkami należy wykonać za pośrednictwem opasek wytwórczych wykonanych ze stali nierdzewnej.
2. Wszystkie urządzenia należy instalować zgodnie z DTR podaną przez producenta dla zastosowanego urządzenia.

		NBM Technology Wrocław i Wspólnicy Spółka z o.o. 42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnology.pl	
ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAIEC			
OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAIEC, GMINA NOWY TARG		STANU DOKUMENTACJI: PW	
INWESTOR: PODHAŁAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. AL. TYSIĄCLECIA 35A, 34-400 NOWY TARG		CEŚĆ ELEKTRYCZNA	
NR EWID. DZIAŁEK: 4119/5, 4031/7, 4030/2, 4030/41, 4031/10, 4119/8 OBREB 0003		SKALA:	
NAZWA RYS.: PLAN INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ I UZIEMIENIA W POM. AGREGATU OB. NR 1		1:50	
PROJEKTOWIEC: mgr inż. Paweł Koźłuch	NR UPRAWNIENI: NR 4013/PWOE/11	SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNA	PODS. DATA: 12.2015
OPRACOWUJĄCY: mgr inż. Cezary Smykula	NR RYSUNKU: 1/1	DATA: 12.2015	NR RYSUNKA:
SPRAWUJĄCY: SŁK/0366/PWOE/04	DATA: 12.2015	PODS. DATA: 12.2015	NR RYSUNKA: E-04