


LEGENDA:

TP - proj. n/t tablica rozdzielcza potrzeb ogólnych budynku pompowni, IP43.

LEGENDA:

- proj n/t grunzdo wykowe 1-f pojegyne 230V 16A AC P+N+Z, IP44,
- proj nagzewnica elektryczna, Pn=2kW, Un=230V, dostawa i montaz wg projektu wentylacji

WK1.1 (M) - proj. wentylator kanałowy Pn=0,03kW, Un=230V, In=0,13A dostawa i montaż wg projektu wentylacji,

- Uc4 – proj. konwektor elektryczny o mocy $P_{\text{Pr}}=2,3 \text{ kW}$, $U_n=230 \text{ V}$, dostawa i montaż wg. proj. technologicznego;
- Ocz  – proj. konwektor elektryczny o mocy $P_{\text{Pr}}=1,5 \text{ kW}$, $U_n=230 \text{ V}$, dostawa i montaż wg. proj. technologicznego;
- C11 – proj. czujnik temperatury o zakresie nastaw $0...60^\circ\text{C}$, $I_{\text{P}30}$, $U_n=230 \text{ V}$.

WSMK1.1/NG1 - proj n/t wyłącznik serwisowy 0-1, 6P, 16A z blokadą na kłódkę, IP65

UWAGI:
1. Instalacje gniazd wtykowych należy wykonać przewodami typu YDYżo prowadzonymi:

- n/t w ruroch ochronnych sztywnych.

3. Wszystkie urządzenia należy zasilć oraz sterować zgo-

N B M
Technologie

NBM Technologie
 Miroslaw i Włodzisław Sołtys
 42-202 Częstochowa ul. 80 81
 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNALEC

OBJEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNALEC,
GMINA NOWY TARG

INWESTOR: PODHALANSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.
AL. TYSIĄCLECIA 35A, 34-400 NOWY TARG

NR EWID. DZIAŁEK: 419/5, 419/3, 403/0/2, 403/0/4, 403/1/0, 419/8
ORGBE 0003

NAZWA P/S: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

POSZCZEGÓLNOŚĆ	NR INWENTARZ.	SYMBOLIZACJA	SYMBOL	DATA
OWOZOWANIE	SK/403/3/PNOC/11	ELEKTROCIKA	<i>Kozak</i>	12.2015
mgr inż. Cezary SYKULA	-	ELEKTROCIKA	<i>CS</i>	12.2015
OWOZOWANIE	SK/403/6/PNOC/04	ELEKTROCIKA	<i>Sołtys</i>	12.2015
mgr inż. Paweł BŁĘDZY				

1.50

ZADANIE OWOZOWANIE	PW
CDOKŁADOWANIE	CDOKŁADOWANIE
ZAKŁ.	ZAKŁ.

E-10