


- LEGENDA:
- L13.1 o – proj. wyłącznik pływakowy,
 - L13.2 o – proj. wyłącznik pływakowy,
 - PM13.1 (P) – proj. pompa ściekowa, Pn=2,0kW, Un=3x400V, In=4,8A, dostawa i montaż wg. proj. technologicznego,
 - WK1 □ – proj. wyłącznik krańcowy z zestykiem przelącznym STPD, o stopniu ochrony IP65.



<div><div><div>NBM</div><div>Technologie</div></div><div><div>NBM Technologie</div><div>Mroczko i Wspólnicy Spółka Jawna</div><div>42-202 Częstochowa, ul. Bęgi 143/157</div><div>tel./fax: 34 365-73-81</div><div>e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl</div></div></div>					STADIUM DOKUMENTACJI	
ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAIEC					PW	
OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAIEC, GMINA NOWY TARG					CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA	
INWESTOR: PODHAŁAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. AL. TYSIĄCLECIA 35A, 34-400 NOWY TARG					SKALA:	
NR. EWID. 4119/5, 4031/7, 4030/2, 4030/41, 4031/10, 4119/8					1:50	
DZIAŁEK: OBRĘB 0003						
NAZWA RYS.: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OB. NR 5						
PROJEKTOWAŁ:	NR. UPRAWNIEN:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	DATA:	NR. AKWIZYCJI:	
mgr inż. Paweł KOZŁUCH	SLK/4013/PWDE/11	ELEKTRYCZNA	Kozłuch	12.2015	1 / 1	
OPROJEKTOWAŁ:					NR. PRZESŁANKI:	
mgr inż. Cezary SYKULA	-	ELEKTRYCZNA	Sykula	12.2015		
SPRAWDZIŁ:						
mgr inż. Paweł BLADY	SLK/0366/PWDE/04	ELEKTRYCZNA	Blady	12.2015	E-11	