

Punkt zlewny osadów dowożonych ob. 6	
TLPM13.1	PM13.1
Zasilanie tablicy z rozdzielnicy RTBO	Pompa zatapialna Pn=2,4[kW]; Un=3~400[V], In=4,7A, cosØ=0,91

NBM Technologie

NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy Spółka Jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAJEC
OBIEKT:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAJEC GMINA NOWY TARG
INWESTOR:	PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. AL. TYSIĄCLECIA 35A, 34–400 NOWY TARG
NR EWID. DZIAŁEK:	4119/5, 4031/7, 4030/2, 4030/41, 4031/10, 4119/8 OBRĘB 0003
NAZWA RYS.:	SCHEMAT IDEOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ TLPM13.1

STADIUM DOKUMENTACJI: PW — CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

SKALA: */*

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	DATA:
mgr inż. Paweł KOŻUCH	SLK/4013/PWOE/11	ELEKTRYCZNA		12.2015
OPRACOWAŁ: mgr inż. Cezary SYKUŁA	-	ELEKTRYCZNA		12.2015
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Paweł BLADY	SLK/0366/PWOE/04	ELEKTRYCZNA		12.2015

NR ARKUSZA: 1/1

NR RYSUNKU: E-117