



- LEGENDA:
- proj. n/A tablica rozdzielcza potrzeba ogólnych, IP43,
 - proj. rozdzielnica rozłączno-sięciowa urządzeń technologicznych, IP43,
 - proj. n/A tablica detekcji gazu, IP54,
 - proj. n/A tablica systemu odprowadzania i higienizacji osadu, IP54, dostarczono przez producenta systemu.

- LEGENDA:
- proj. wypust bednarki uziemniającej FeZn 30x4 dla inst. odgromowej,
 - proj. uziem. odcinkowy – bednarka FeZn 30x4,
 - proj. podłączenie spawane,
 - proj. podłączenie wyłomawcze – linka LgYzo 16,
 - proj. główna szyna wyłomawcza GSW – bednarka FeZn 25x4,
 - proj. podłączenie sepcyjne,
 - proj. uziem. pionowy – pręt FeZn Ø20, h=6m.

- UWAGI:
- W budynku OŚ należy wykonać z bednarki FeZn 25x4 prowadzoną n/A na uziemnych elementach systemu, zgodnie z projektem GSW. Do GSW w miejscu podłączenia należy podłączyć: metalowe rurki, dobory, urządzenia el., korytka kablowe oraz wszystkie dostępne elementy przewodzące. Połączenie wyłomawcza z metalowymi rurkami należy wykonać za pośrednictwem opasek wyłomawczych wykonanych ze stali nierdzewnej.
 - Współpraca z wykonawcą systemu alarmowego – wyłomawcze należy montować na wysokości 0,5m nad podłogą.
 - Uziemienie budynku należy wykonać za pomocą uziem. fundamentowego mieszczącego wykonanego z bednarki FeZn 30x4.
 - Rozwiązano uziemienie paskami metalu w kształcie FeZn 30x4 – w kształcie 1g należy podłączyć uziem. pionowe wykonane z prętów FeZn Ø20 porządkujących mechanicznie w gruncie.
 - Przebieg bednarki z ławy fundamentowej w gruncie musi być izolowany izolacją termoelektryczną na długości 30cm w ławie fundamentowej i 30cm w gruncie. Izolacja musi być ciągła – nie należy instalować zgodnie z DTR podanej przez producenta dla zastosowanego urządzenia.

<div><div>N B M</div><div>NBM Technologie</div></div>		<div>Miejsko 1, Wąsławy, Sosno Jarano 42-202, ul. Północna 34, 365-73-81/197 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl</div>	
ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW			
W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAŁEC.			
OBIEKT: GMINA NOWY TARG			
INWESTOR: PODHAŁAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.			
AL. TYSIĄCELECIA 35A, 34-400 NOWY TARG			
NR EWID. 4119/5, 4031/7, 4030/2, 4030/4, 4031/10, 4119/8			
DZIAŁEK: OBRĘB 0003			
NAZWA RYS.: PLAN INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ I UZIEMIENIA			
OB. NR 12			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Paweł Kozłuch	mgr inż. Paweł Kozłuch	mgr inż. Paweł Kozłuch
WYKONAŁ:	mgr inż. Cezary Smyka	mgr inż. Cezary Smyka	mgr inż. Cezary Smyka
WYKONAŁ:	mgr inż. Paweł Błoty	mgr inż. Paweł Błoty	mgr inż. Paweł Błoty
1:50			
12.2015			
12.2015			
E-18			