



- UWAGI:
1. Rozdzielnicę RTBO należy zbudować w pomieszczeniu technicznym w budynku odwodnienia.
 2. Rozdzielnicę RTBO należy posadowić na cokole o wysokości 100mm.
 3. Kable do urządzeń należy wprowadzić z rozdzielnic do rozdzielnic.
 4. Rozdzielnicę RTBO stosować szafa stalowa o wymiarach podanych na rysunku i stopniu ochrony IP40.
 5. Sygnalizacja pracy i awarii poszczególnych napędów będzie realizowana za pomocą podświetlonych przycisków "ZAL" i "WYL" poszczególnych silników.
 6. Wszystkie kable zasilające i sterownicze należy wprowadzić na listwy zaciskowe umieszczone na dole rozdzielnic.

NBM

Technologie

NBM Technologie

Mroczko i Wspólnicy Spółka Jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAIEC

OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAIEC
GMINA NOWY TARG

STADIUM
PROJEKTOWANIA

INWESTOR: PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.
AL. TYSIĄCLECIA 35A, 34-400 NOWY TARG

PW

NR EWID. 4119/5, 4031/7, 4030/2, 4030/41, 4031/10, 4119/8

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

DZIALEK: OBRĘB 0003

SKALA:

NAZWA RYS.: WIDOK ELEWACJI I WNĘTRZA ROZDZIELNICY

/

TECHNOLOGOCZNEJ RTBO

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Paweł KOZŁUCH

OPRACOWAŁ: mgr inż. Cezary STYKULA

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Paweł BŁADY

NR UPRAWNIEŃ: SLK/4013/PWOE/11

SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNA

PODPIS: Kozłuch

DATA: 2.2015

NR ARKUSZA: 1/1

NR RYSUNKU: E-49