



WIDOK ELEWACJI



WIDOK WNEȚRZA



- UWAGI:
1. Tablicę TL0P należy wykonać na bazie prefabrykowanej obudowy z PC.
 2. Tablicę TL0P należy posadowić na prefabrykowanym fundamencie o stopniu ochrony IP65 i II klasie izolacji.
 3. Tablicę należy przytwierdzić do prefabrykowanego fundamentu w sposób trwały za pomocą konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali nierdzewnej.
 4. Tablicę należy wyposażać zgodnie ze schematem ideowym.
 5. Tablicę należy doposażyć w kieszeń oraz schemat ideowy.
 6. Na elewacji tablicy należy umieścić trwały napis informujący o funkcji tablicy.
 7. Wymiary gabarytowe tablicy podano w mm.
 8. Wszystkie urządzenia należy zasilic oraz sterowac zgodnie z DTR podanq przez producenta dla zastosowanego urzqdzenia.

<div><div><div>N B M</div><div>Technologie</div></div><div>NBM Technologie</div><div><div>Mrociska i Wspólnicy Spółka Jawna</div><div>42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157</div><div>tel/fax: 34 365-75-81</div><div>e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl</div></div></div>							
ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW							
W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAIEC							
OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAIEC, GMINA NOWY TARG				STADIUM DOKUMENTACJI: PW			
INWESTOR: PODHAŁAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. AL. TYSIĄCLECIA 35A, 34-400 NOWY TARG				CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA			
NR EWID. 4119/5, 4031/7, 4030/2, 4030/41, 4031/10, 4119/8				SKALA: 1/1			
DZIAŁEK: OBRĘB 0003							
NAZWA RYS.: WIDOK ELEWACJI I WNEȚRZA TABLICY ROZDZIELCZEJ TL0P				*/*			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Paweł KOȚUCH		NR DOKUMENTU: SLK/4013/PWOE/11	SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNA	PODPIS: <i>Koćuch</i>	DATA: 12.2015	NR AKWIZACJI: 1/1	
OPROJEKTOVAŁ: mgr inż. Cezary SKULKA						NR PRZESŁANKI: 12.2015	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Paweł BLADY		SLK/0366/PWOE/04	ELEKTRYCZNA	<i>Blady</i>	12.2015	E-67	