



WIDOK ELEWACJI



WIDOK WNEȚRZA



UWAGI:

1. Tablicę TM3.1.5 należy wykonać na bazie prefabrykowanej obudowy z PC.
2. Tablicę TM3.1.5 należy przymocować do barierki ochronnej reaktora za pomocą uchwytów ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP65 i II klasie izolacji.
3. Na elewacji tablicy należy umieścić trwały napis informujący o funkcji tablicy.
4. Wymiary gabarytowe tablicy podano w mm.
5. Wszystkie urządzenia należy zosiłić zgodnie z DTR podaną przez producenta dla zastosowanego urządzenia.

N B M

Technologie

NBM Technologie

Miejsko i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAIEC

OBIEKT:OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAIEC,
GMINA NOWY TARG

INWESTOR:PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.
AL. TYSIĄCLECIA 35A, 34-400 NOWY TARG

NR EWID.4119/5, 4031/7, 4030/2, 4030/41, 4031/10, 4119/8
DZIAŁEK:OBRĘB 0003

NAZWA RYS.:WIDOK ELEWACJI I WNEȚRZA TABLICY ROZDZIELCZEJ
TM3.1.5

PROJEKTOWAŁ:mgr inż. Paweł KOȚUCH

OPRACOWAŁ:mgr inż. Cezary SKULKA

SPRAWDZIŁ:mgr inż. Paweł BLADY

NR DOKUMENTU:NR DOKUMENTU

SPECJALNOŚĆ:ELEKTRYCZNA

PODPIS:*Kozicki*

DATA:12.2015

NR ARKUSZA:1 / 1

NR RYSUNKU:

STADIUM DOKUMENTACJI:PW

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

SKALA:

* / *

E-83