

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 35
34-400 NOWY TARG

Nasz znak: OŚ – 6229/18/2004

Nowy Targ 2004-12-23

DECYZJA

2867

Na podstawie art. 4 ust. 4, 32, art. 37 pkt 1, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 1 pkt 1, 3, 9, art. 133 ust. 1, art. 136 ust. 1 pkt 1 i art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r., z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Krościenko n/D - o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze studni wierconej KS-1 w Krościenku n/D

o r z e k a m :

- I. Udzielam Panu Wójtowi Gminy Krościenko n/D – zwanemu dalej Uprawnionym, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni wierconej KS-1 w Krościenku n/D w ilości 2,7 m³/h z utworów kredy-trzeciorzędu.
- II. Pozwolenia wodnoprawnego wymienionego w pkt I niniejszej decyzji udzielam na czas określony, tj. do dnia 31.12.2025 roku (dwa tysiące dwudziestego piątego roku).
- III. Przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego udzielam przy spełnieniu następujących warunków:
 1. Pobór wody ze studni wykorzystywany będzie do celów sanitarnych i gospodarczych Oczyszczalni Ścieków w Krościenku n/D.
 2. Jakość wody będzie badana przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną przynajmniej 2 razy w roku w zakresie przyjętym przez tę Stację jak dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
 3. Ujęcie wody przez cały czas eksploatacji objęte będzie stałym nadzorem i konserwacją.
 4. Za wszelkie ewentualne szkody powstałe w czasie eksploatacji odpowiadać będzie Użytkownik.
 5. Na Użytkownika mogą być nałożone dodatkowe obowiązki w związku z poborem wody – jeżeli wymagać tego będzie interes gospodarki narodowej, wodnej lub ochrony środowiska.
 6. Niespełnienie któregośkolwiek z w/w warunków niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie pozwolenia wymienionego w pkt I bez odszkodowania.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Wnioskodawca przedłożył Operat wodnoprawny, którego integralną część stanowi Dokumentacja hydrogeologiczna przyjęta w tut. Starostwie pismem z dnia 5.06.2000 r., znak: OŚ-7521/3/2000.

-verte-

Przedmiotowe ujęcie wody stanowi studnia wiercona o głębokości 30 m ppt. i wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 3,8 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $S_e = 13,6 \text{ m}$.

Studnia zlokalizowana jest na terenie Oczyszczalni Ścieków w Krościenku n/D – będącym własnością Uprawnionego.

Woda z przedmiotowej studni służyć będzie do celów sanitarnych i gospodarczych oczyszczalni ścieków.

Próba wody badana w dniach od 24-25.11.2004 r. wykazała, że w zakresie wykonanych oznaczeń pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiada wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

Zainteresowane strony otrzymały zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie i w oznaczonym terminie nie wniosły żadnych zastrzeżeń. Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie stosownego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krościenku n/D oraz tut. Starostwie. Przeprowadzona w dniu 4 listopada 2004 roku rozprawa połączona z wizją w terenie potwierdziła zasadność wniosku - dlatego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22 za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.



Otrzymują:

- 2 x Pan Wójt Gminy Krościenko n/D (+ 1 egz. operatu wodnoprawnego)
- 1 x Pan Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Piłsudskiego 22, 31 – 109 Kraków
- 2 x OŚ – a/a (w tym 1 egz. operatu wodnoprawnego)

Otrzymują do wiadomości:

- 1 x Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu
ul. Szaflarska 53, 34 – 400 Nowy Targ
- 1 x Pani Danuta Gosztyła – autor operatu wodnoprawnego
ul. J. Kochanowskiego 27/2, 33 – 300 Nowy Sącz

EM/EM