

STAROSTA NOWOTARSKI
Al. Tysiąclecia 35
34-400 NOWY TARG

Nowy Targ, 2010-10-05

Znak: OŚ.I.DS.6223/10/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 41 ust.1 i 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f oraz ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 3 i 5, art. 128 ust. 1 pkt 4, 6 i 9, art. 133, art. 136 ust. 1, 2 i 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. Nr 239, poz. 2019, z 2005 r., z późn. zm.) § 20 ust. 1, 3, 4 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r., z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Nowym Targu Al. Tysiąclecia 35a, 34-400 Nowy Targ – działającego poprzez Pełnomocnika Pana Jana Jarosza, Usługi Projektowo-Budowlane, Czerwienne 287A, 34-407 Ciche – o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu przelewu burzowego, wprowadzanie ścieków do rzeki Dunajec, przejście rurociągiem pod dnem rzeki Dunajec, wprowadzanie ścieków z przelewu burzowego przyłączonego do kanalizacji ścieków oczyszczonych

o r z e k a m :

- I. Udzielam Podhalańskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o. o. w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35a pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie rurociągu tłocznego PEHD 160 mm pod dnem rzeki Dunajec w km 147+705 w m. Krościenko n/D.
- II. Udzielam Podhalańskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o. o. w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35a pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej na prawym brzegu rzeki Dunajec w km 147+100 w m. Krościenko n/D.
- III. Udzielam Podhalańskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o. o. w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35a pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej wylotem umieszczonym na prawym brzegu do rzeki Dunajec w km 147+100 w m. Krościenko n/D.
- IV. Udzielam Podhalańskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o. o. w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35a – zwanemu dalej Uprawnionym – pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej, istniejącym wylotem umieszczonym na lewym brzegu do rzeki Dunajec w km 148+050 w m. Krościenko n/D.
- V. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w pkt III i pkt IV udzielam na czas określony, tj. do dnia 31.07.2020 r. (trzydziestego pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego roku).

-verfe-

- VI. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w pkt I i II udzielam pod następującymi warunkami:
- 1) Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót należy zgłosić do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarząd Zlewni Górnego Dunajca z siedzibą w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 34, 34-400 Nowy Targ.
 - 2) Bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń (kanalizacji sanitarnej) należeć będzie do stałych obowiązków Uprawnionego.
 - 3) Za wszelkie szkody związane z niniejszym pozwoleniem na gruntach osób trzecich odpowiadać będzie Uprawniony.
- VII. Pozwolenia wodnoprawnego wymienionego w pkt III i IV udzielam pod następującymi warunkami:
- 1) Ścieki z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej będą wprowadzane do rzeki Dunajec, jeżeli natężenie przepływu w kanalizacji przed przelewem burzowym, w czasie deszczów nawalnych będzie co najmniej czterokrotnie większe od średniego natężenia przepływu w tej kanalizacji, w okresach pogody bezopadowej, określonego dla doby o średniej ilości ścieków dopływających w ciągu roku do oczyszczalni ścieków.
 - 2) Jakościowe badanie ścieków odbywać się będzie poprzez zamontowane czujniki pH oraz konduktancji.
 - 3) Średnia roczna liczba zrzutów ścieków do rzeki Dunajec z poszczególnych przelewów nie będzie większa niż 10.
 - 4) Jeżeli na podstawie bezpośrednich analiz wód rzeki Dunajec zostanie stwierdzone, że odprowadzane do niej zrzuty z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej powodują zmianę jakości wód uniemożliwiającą korzystanie z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, średnia roczna liczba zrzutów zostanie zmniejszona.
 - 5) Pomiar ilości ścieków odprowadzanych przez przelewy burzowe będzie dokonywany za pomocą przepływomierzy elektromagnetycznych przez cały czas ich przepływu.
 - 6) Remont i utrzymanie w należyтым stanie technicznym urządzeń służących do przeprowadzania ścieków oraz wprowadzania ścieków do wód, a także usuwanie wszelkich szkód wynikłych w trakcie eksploatacji tych urządzeń należeć będą do Uprawnionego.
 - 7) Pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli Uprawniony zmieni cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu.
 - 8) Na Uprawnionego mogą być nałożone dodatkowe obowiązki w związku z wprowadzaniem ścieków – w przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonywanie pozwolenia wodnoprawnego.
- VIII. Nieprzestrzeganie któregośkolwiek z warunków wymienionych w niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego wymienionego w pkt III i IV bez odszkodowania.
- IX. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.



Uzasadnienie

Wnioskodawca zwrócił się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu przelewu burzowego, wprowadzanie ścieków z przelewu burzowego do rzeki Dunajec, przejścia rurociągiem pod dnem rzeki Dunajec, wprowadzanie ścieków z przelewu burzowego przyłączonego do kanalizacji ścieków załączając do wniosku wymagany operat wodnoprawny.

W niniejszej decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do rzeki Dunajec, wykonanie wylotu do rzeki Dunajec oraz prowadzenie rurociągu pod dnem rzeki Dunajec w m. Krościenko n/D – zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f, art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo wodne.

Stan prawny terenów objętych niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym przedstawia się następująco:

1) Rurociąg tłoczny PEHD 160 mm pod dnem rzeki Dunajec w km 147+705 – znajduje się na gruncie będącym własnością Skarbu Państwa w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

2) Wylot ścieków przelewu burzowego w km 147+100 w m. Krościenko n/D – znajduje się na gruncie będącym własnością Skarbu Państwa w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Pismem z dnia 21.06.2010 r. znak: NZT-5060/83/940,1374/2010 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarząd Zlewni Górnego Dunajca z siedzibą w Nowym Targu zaopiniował pozytywnie projekt przekroczenia kanalizacją sanitarną pod dnem rzeki Dunajec i przelewu burzowego do rzeki Dunajec w km 147+100.

Objęte niniejszym pozwoleniem prowadzenie rurociągu tłoczego nastąpi poprzez przekop otwarty wykonany w ściankach szczelnych Larsena. Rurociąg tłoczny PEHD 160 zostanie umieszczony w rurze osłonowej stalowej, a następnie obłany betonem tworząc blok betonowy. Część górna bloku betonowego znajdować się będzie 1,5 m pod dnem rzeki Dunajec. Zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Dunajec w miejscu przekroczenia zostanie wykonane za pomocą koszy siatkowo – kamiennych zgodnie z istniejącym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie prawego brzegu w miejscu projektowanej pompowni i wylotu z przelewu burzowego zostanie wykonane za pomocą walców siatkowo – kamiennych oraz narzutu kamiennego.

W niniejszej decyzji określono warunki zgodnie z § 20 ust. 1, 3, 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). Zgodnie z ust. 3 w/w paragrafu ścieki z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej mogą być wprowadzane do wód, jeżeli kanalizacja doprowadza ścieki do oczyszczalni w aglomeracjach o RLM poniżej 100 000. RLM dla oczyszczalni w m. Krościenko n/D wynosi 7000.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie stosownego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krościenko n/D oraz tut. Starostwie. W oznaczonym terminie nie wniesiono żadnych zastrzeżeń. Informacja o wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie (Ekoportel).

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. M. J. Piłsudskiego 22, za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r., z późn. zm.) podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany do ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska. Wg art. 284 §1 oraz 289 §1 w/w ustawy – podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Jeżeli naliczona kwota za okres półrocza nie przekracza 400 zł opłat nie ponosi się. Nie zwalnia to jednak z obowiązku sporządzenia i przedkładania marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie i zagrożone jest karą grzywny.

Zgodnie z art. 287 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić, aktualizowaną co pół roku, ewidencję zawierającą odpowiednio informację o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.

Szczegółowe informacje dot. opłat za korzystanie ze środowiska zawiera tytuł V Środki finansowo-prawne Dział I i II ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wniesiono opłatę skarbową w wysokości 4 x 217 zł (słownie: cztery razy dwieście siedemnaście złotych) od pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych poprzez wpłatę dokonaną na konto Urzędu Miasta w Nowym Targu nr konta: 68124015341111000007897564.



Z up. STAROSTY
Wojciech Krauzowicz
NACZELNIK
Wydz. Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych

Otrzymują:

2 x Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu

Al. Tysiąclecia 35A, 34 – 400 Nowy Targ

1 x Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. M. J. Piłsudskiego 22, 31 – 109 Kraków

1 x Wójt Gminy Krościenko n/D
Rynek 35, 34 – 450 Krościenko n/D

1 x Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
ul. Inwalidów Wojennych 14, 33 – 300 Nowy Sącz

1 x OŚ - a/a

Wobec niezaskarżenia niniejszej decyzji w czasie i trybie ustawowo przepisany stała się ona ostateczna z dniem 27.10.2010 r. i podlega wykonaniu. Nowy Targ, dnia 14.08.2012 r.

Z up. STAROSTY
Wojciech Krauzowicz
NACZELNIK
Wydz. Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych

Otrzymują do wiadomości:

1 x Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie
Delegatura w Nowym Sączu
ul. Fabryczna 11, 33 – 300 Nowy Sącz

1 x Jan Jarosz – Usługi Projektowo-Budowlane
Czerwienne 287A, 34 – 407 Ciche+ 1 egzemplarz operatu wodnoprawnego

DS/DS

