PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ F-F



PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ D-D



PRZEKRÓJ E-E



PRZEKRÓJ G-G



OZNACZENIA:

7. Przejście szczelne PS 250	4 szt.
10. Zasuwa płaska kołn. DN 100 nr kat. 111	4 szt.
11. Zasuwa płaska kołn. DN 300 nr kat. 111	4 szt.
14. Zawór kulowy ZK Ø50	3 szt.
15. Zawór zwrotny DN 50 typ „Socla"	2 szt.
16. Zawór odpowietrzający Ø32	2 szt.

I. Krata schodkowa Eko-Celkon typ OZA/400/4 głęb. 700 mm w obudowie termicznej P=2x1.1 kW	1 kpl.
II. Przenośnik ślimakowy do skratek PS-250 dług. 6.5 m w obudowie termicznej 1.5 kW	1 kpl.
III. Pompa piasku „Grindex" typ „Salvador" Q=400 l/min., H = 10 m; P =2.80 kW	1 szt.
IV. Pompa osadowa „Zenit" typ Draga 75T, P=0,37 kW Q = 5 l/s; H = 3.4 m; P=0,55 kW	2 szt
V. Koryto przelewowe poliestrowo - szklane 300x300 mm L= 2380 cm	2 kpl.
VI. Piaskownik poziomo - wirowy z kompozytów poliestrowo - szklanych Ø2000	1 kpl.

WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH
„HYDROCENTRUM" S. A.
00-950 WARSZAWA ul.MOROTOWSKA 56
Tel. centrala 628 14 51 do 5 Fax. 621 41 27

P.T. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KROŚCIENKU
OBIEKTY TECHNOLOGICZNE

Temat rysunku: REAKTOR WIELOFUNKCYJNY OB. NR 1 - PRZEKROJE		Nr rys. 4
Projektował	mgr inż. Stanisław Warzecha	Skala 1:50
Opracował	inż. Anna Warzecha	
Kier. tematu	dr inż. Ryszard Wenda	Data