Uwaga:
Kable zasilające, sterownicze i pomiarowe układać zachowując odpowiednie odległości.
Na etapie realizacji dokładną lokalizację skrzynek SV i stojaków ST uzgodnić
z branżą technologiczną.

Obiekt

Budynek socjalno–techniczny BST

Sterownia

Oświetlenie zewnętrzne

Stacja zlewcza SSZ

YKSY 7x1,5mm² WS do SZS

Bateria kondensatorów

YKY 5x4mm²

5xLgY10mm²
YKY 2x2,5mm²
YKY 3x2,5mm²

YKY 3x2,5mm² WS

YKY5x16mm²

YKY5x16mm²

Rozdzielnica RG

5xLgY1x25mm² → Do szafy SZS

YKY5x35mm² + bednarka

YKY5x16mm²

ZK2 RPZ

poza zakresem

poza zakresem

kontener instalacji PV (poza zakresem opracowania)

poza zakresem blokada instalacji PV

YKY5x35mm² + bednarka

YKY3x2,5mm²

YKSY 7x1,5mm² → Do SZS

SZR

YKSY 14x1,5mm²
YKY 5x35mm² + bednarka

SA Agregat G

YKY5x35mm²

YKY3x1,5mm² Blokada agregatu

Zestaw ZK1+PPoż

YAKXS 4x120mm² + bednarka

Ist. ZK

YAKXS 4x120mm² + bednarka

Układ pomiarowy

Budynek SD1

Budynek socjalno–tech. SD2

Rozdzielnica R2

Rozdzielnica R1

YDY5x2,5mm² Szafka SHO

do SZS YKSY 7x1,5mm² WS

YDY5x4mm² Szafka Prasy SPR

YKY 4x2,5mm² WZ

YKSY 7x1,5mm² WS

SV28

KTSO
Pompa P7
M 3~

do SZS YKSY 7x1,5mm² WS

YDY5x4mm² Szafka SZH

YKY 4x2,5mm² WZ

YKSY 7x1,5mm² WS

SV19

SWT
Pompa P8
M 3~

YKSY 7x1,5mm² WS

LS19
such.

do SZS YKSY 7x1,5mm² WS

Obiekt

Budynek ZR

Rozdzielnica R3

YKY5x4mm² Szafka sitopiaskownika SSP

YKSY 7x1,5mm² WS do SZS

BUILDING ENGINEERING Sp. z o.o.

NADZÓR I BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNYCH W SYSTEMIE GENERALNEGO WYKONAWSTWA

tel. 91 40 40 772 — 71-063 Szczecin; ul. Ks. Wiłolda 7-9 pok.111

adres: e-mail - biuro@buildingltd.eu — NIP 764-265-19-32; Regon 301669210

Inwestor:
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35A

Inwestycja:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków we Frydmanie

Projektował:	Sprawdził:
inż. Tomasz Więcek Upr. Nr MAP/0177/PWOE/07 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	mgr inż. Artur Gawełczyk Upr. Nr MAP/0039/PWOE/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Obiekt: Oczyszczalnia ścieków

Nazwa rys.: **Połączenia zewnętrzne**

Data:	Stadium:	Skala:	Nr rys.:
05.2017r.	Projekt Wykonawczy		3.60/1