Murek oporowy - widok z góry
skala 1:50



Przekrój B-B -zbrojenie
skala 1:25



Przekrój D-D -zbrojenie
skala 1:25



ELEMENT		PRĘTY ZBROJENIOWE						
Nazwa		Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elemencie	Liczba ogółem	Długość łączna [m]	
	Szt.						A-I	B500SP (EPSTAL)
			[mm]	[cm]	[szt.]	[szt.]	6	10 12
Mur oporowy	1	1	10	67000	1	1		670,0
		2	10	92	113	113		104,0
		3	10	299	160	160		478,4
		4	10	206	80	80		164,8
		5	10	154	80	80		123,2
		6	10	96	20	20		19,2
		7	10	406	22	22		89,3
		8	10	122	33	33		40,3
		9	6	28	158	158	44,2	
		10	10	212	7	7		14,8
		11	10	324	4	4		13,0
		12	10	138	3	3		4,1
		13	10	110	21	21		23,1
		14	10	100	108	108		108,0
Długość ogółem						[m]	44,2	1852,2 0,0
Masa jednostkowa						[kg/m]	0,222	0,617 0,888
Masa						[kg]	9,8	1142,8 0,0
MASA OGÓŁEM						[kg]		1152,6

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU



Przekrój C-C -zbrojenie
skala 1:25



Przekrój C-C
skala 1:50



Przekrój A-A
skala 1:50



Przekrój B-B
skala 1:50



Przekrój 1-1 -zbrojenie



UWAGI:
1. Materiał:
   Stal zbrojeniowa B500SP (EPSTAL)
   A-I (St3S) tylko Ø6
   Beton C20/25 (B25) W6 (F150 dla płyty nakrywczej) o konsystencji K4
   - klasa wytrzymałości na ściskanie (C) wg PN-EN206-1
   - cement CEM III A 32,5NA
   - minimalna zawartość cementu 320kg/m3
   - stosunek w/c <0,50
   - beton nie powinien zawierać żadnych dodatków uszczelniających
2. Otulina: 4.0 cm ,
3. Układanie i pielęgnacja betoru zgodnie ze sztuka budowlaną
4. Pod murem wykonać 10cm warstwę chudego betonu C12/15
5. Wysokość zrzutu mieszanki betonowej nie może przekraczać 1,5 m
6. Roboty betoniarskie prawidłowo mogą być wykonywane w temperaturach nie niższych niż –5oC (dotyczy okresu pierwszych 24 godzin od ułożenia betonu), natomiast w warunkach gdy temperatura otoczenia jest niższa niż +5oC należy bezwzględnie stosować beton podgrzewany do temp. ok. +12oC.
7. Wymiary podano w cm
8. Elementy stykające się z gruntem zabezpieczyć powłokami bitumicznymi dwuwarstwowo
9. Rozpatrywać łącznie z dokumentacją innych branż.
10. Wymiary gięcia prętów podano po zewnętrznym obrysie prętów
11. Przed przystąpieniem do pracy należy zweryfikować wszystkie wymiary.

Inwestor	**Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ**
Nazwa inwestycji	**Budowa stacji zlewczej w m. Łapsze Wyżne ze stanowiskiem postojowym przy drodze powiatowej i niezbędną infrastrukturą techniczną**
Lokalizacja	**dz. ew. 2111, 2318 obręb Łapsze Wyżne jednostka ewidencyjna Łapsze Niżne**
Kategoria obiektu	**XXV, XXVI, XXX**
Stadium	**Projekt wykonawczy**
Obiekt	**Stacja zlewcza w m. Łapsze Wyżne ze stanowiskiem postojowym przy drodze powiatowej i niezbędną infrastrukturą techniczną**
Nazwa rys.	**Murek oporowy - deskowanie i zbrojenie**

Projektował	Sprawdził	Data	Nr rys.	Skala
mgr inż. Robert Buczek upr. MAP/0009/POOK/06 spec. konstr-budowlana	**mgr inż. Miłosz Juszczyk** upr. MAP/0464/PBKb/15 spec. konstr-budowlana	01.2017	**K3**	**1:25 1:50**

EKOSYSTEM ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków

35