

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu
Dział Nawierzchni, Obiektów Inżynierskich,
Budynków i Budowli oraz Ochrony Środowiska i
Inwestycji
ul. Batorego 80,
33-300 Nowy Sącz
tel. + 48 18 535 2552
fax + 48 18 535 24 27
Pawel.Kubik@plk-sa.pl


PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

IZDK-505-72/2019

Nowy Sącz, 18.03.2019

Dot. : uzgodnienia projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej w terenie zamkniętym PKP, w pasie linii kolejowej nr 99
Chabówka - Zakopane.

Egz. Nr 1.

ADIR

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo –
Handlowe
ul. Na Stadionie
25 – 127 Kielce

Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu informuje, iż zgodnie z Art. 57 Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003r./Dz. U. Nr 86 poz.789 z późn. zmianami/udzielenie odstępstwa od usytuowania budynków lub budowli leży w kompetencji właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, po uzyskaniu opinii właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej.

Tutejszy Zakład uzgadniając przedmiotową inwestycję w tym zbliżenia do osi toru kolejowego stwierdził, iż inwestycja ta nie powoduje zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia oraz bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania ruchu kolejowego, a także nie będzie zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia ruchu kolejowego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład linii Kolejowych w Nowym Sączu

opiniuje pozytywnie

lokalizację oraz wniosek o udzielenie zgody – w trybie **art. 57** ustawy o transporcie kolejowym **na odstępstwo od warunków określonych w w/w ustawie dla projektu** przebudowy kanalizacji sanitarnej w terenie zamkniętym PKP, w pasie linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane w km 38+075 do 38+102 w miejscowości Poronin na działce ewid. 56/6. Przed przystąpieniem do prac ziemnych Sekcja Eksploatacji w Suchej Beskidzkiej wyznaczy trasę przebiegu kabli srk. Wykonawca wystąpi do Sekcji Eksploatacji min 7 dni przed rozpoczęciem prac o wytyczenie w/w kabli. Tel. kontaktowy Pan Władysław Czaicki 698665374. Ze względu na prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie sieci trakcyjnej należy je wykonać zgodnie z wytycznymi instrukcji Ebh-1. W terenie mogą znajdować się nieujawnione na mapie projektowej kable linii energetycznej. Należy zachować szczególną ostrożność podczas prac ziemnych. Wykonać ręczne przekopy kontrolne. W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi własności PKP PLK S.A, Inwestor na własny koszt opracuje projekt przebudowy urządzeń, podlegający akceptacji PKP PLK S.A i przebuduje jej na własny koszt.

Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu jednocześnie zastrzega sobie, iż w przypadku przyszłościowej modernizacji lub przebudowy istniejącej linii kolejowej na tym odcinku, Polskie Linie Kolejowe S.A. nie będą ponosić żadnych kosztów związanych z ewentualnymi szkodami

wynikłymi z tytułu udzielonej zgody-odstępstwa od obecnie obowiązujących przepisów cytowanej ustawy. Inwestor dokona przebudowy własnym kosztem i staraniem, w terminie wskazanym przez PKP PLK S.A. nie zgłaszając roszczeń wobec Spółki o zwrot kosztów poniesionych z tego tytułu.

W związku z przedmiotową lokalizacją w sąsiedztwie linii kolejowej, **PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oświadczają**, że nie będą ponosiły odpowiedzialności za szkodliwe oddziaływanie wibracji od przejeżdżających pociągów oraz prądów błądzących pochodzących od sieci trakcyjnej na ten obiekt obecnie jak i w przyszłości. Inwestor zastosuje własnym staraniem i na własny koszt ewentualne zabezpieczenia, aby zarówno podczas prowadzenia robót związanych z posadowieniem sieci kanalizacji sanitarnej, jak również po ich zakończeniu inwestycja ta nie stanowiła zagrożenia dla ruchu kolejowego.

Koszt naszej usługi w zakresie uzgodnienia jw. na podstawie Decyzji Nr 15/2016, Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu z dnia 21.06.2016 r. § 4 wynosi 134,34 zł + podatek VAT wg stawki 23%

Warunkiem ważności niniejszego uzgodnienia jest dokonanie w/w opłat.

Ważność uzgodnienia 2 lata

ZASTĘPCA DYREKTORA



Dariusz Zięba

Wykonano w 3 egz.:

Egz. Nr 1 – adresat

Egz. Nr 2 do akt

Egz. IZERF – celem wystawienia FV NIP 657 023 12 54

Opracował:

Paweł Kubik,

tel. +48 18 535 23 41