


1. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami podziemnymi prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem odpowiednich służb
2. Przy skrzyżowaniu kanalizacji sanitarnej z kablem energetycznym, kablem telekomunikacyjnym, kablem w rejonie proj. trasy należy odkryć i zabezpieczyć na odległość min. 2 m rurociągiem ochronnym.
3. W miejscach skrzyżowań z innymi sieciami podziemnymi w przypadku niezachowania minimalnych normalnych odległości, na kanalizację należy zapisać nury ochronne z kłosem z tworzywa sztucznego.
4. Przejścia poprzeczne kolektorem kanalizacji sanitarnej pod drogami asfaltowymi oraz w miejscach narażonych na stałe obciążenia wykonać w rurach ochronnych sławnych
5. W miejscu montażu studni PCV425mm na posesjach, istniejące zbiorniki bezopisowe zlikwidować lub zasypać
6. Przy wykonywaniu prac ziemnych odpowiednio zabezpieczyć skłapy i budynki przed osuwaniem się, osłanianiem, pękaniem fundamentów itp.



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DOMED" Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 26, Wrocław			
Inwestor	Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ		
Inwestycja	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁY DUNAJEJ, ul. Gen. Galićy - zadanie II-1		
Treść	PROFIL KOLEKTORA KB-1 z przyłączami		
Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data
Proj. inst. sanit.	Magdalena Kucharska	241/DOS/06	11.2014
Proj. spr. inst. sanit.	Piotr Peregudowski	426/94/UW	11.2014
Stadium		PB	
Temat		SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ	
Podpis		Skala: 1:100/500 Nr rys. 4	