# PD1

## w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 958
## na odc. nr 080 w km 3+701 w miejscowości Witów




poziom por.809,00 m n.p.m.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studzienka | S9 | | | | | | | | | | | | | | S10 |
| Rzędna terenu [m n.p.m.] | 814,70 | 814,70 | | 815,20 | 815,20 | 815,30 | 815,30 | 815,20 | | 815,15 | 815,20 | 814,70 | 814,70 | 815,30 | 815,44 |
| Rzędna dna rury [m n.p.m.] | 813,00 | 813,02 | | 813,04 | 813,05 | 813,05 | 813,07 | 813,07 | | 813,13 | 813,14 | 813,15 | 813,16 | 813,17 | 813,19 |
| Zagłębienie [m] | 1,70 | 1,68 | | 2,16 | 2,15 | 2,25 | 2,23 | 2,13 | | 2,02 | 2,06 | 1,55 | 1,54 | 2,13 | 2,25 |
| Materiał,Średnica/Spadek [%] | PCV315 | | | | | | | | | | | | | | 0,93 |
| Długość [m] | 1,80 | | 2,40 | 0,80 | 2,00 | | | 6,70 | | 1,00 | 1,00 | 1,70 | 0,50 | 2,60 | |
| Odległość [m] | 176,80 | 177,50 | 178,60 | 181,00 | 181,80 | | | 183,80 | | 190,50 | 191,50 | 192,50 | 194,20 | 194,70 | 197,30 |
| Kąt załamania [°] | 90° | | | | | | | | | | | | | | 101° |

① rura ochronna dwudzielna (na telekomunikacji) L=3,5m

- - - - - teren wg projektu przebudowy drogi wojewódzkiej

UWAGA
Kanalizację wykonać z rur PVC SN8

| | | | |
|---|---|---|---|
| Biuro projektowe<br>AQUEDUCT | o/Dębica ul.Sobieskiego 12/6<br>39-200 Dębica<br>tel./fax (014)6702211<br>e-mail: projektdebica@interia.pl | Inwestor<br>**Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o .**<br>Al. Tysiąclecia 35A<br>34-400 Nowy Targ | |

Prawa autorskie, łącznie z prawem do reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia inwestora zabronione

**Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej Ø315 mm w miejscowości Witów**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stadium** | Projekt budowlany | **Branża** | | Sanitarna | |
| **Adres obiektu budowlnego** | **Miejsc.** Witów | **Pow.** tatrzański | | **Woj.** małopolskie | |
| **Projektował** | mgr inż. Grażyna Marszałek | S-98/00 -instal.sanit. bez ogr. | | 30.11.2018r. | |
| **Sprawdził** | Wanda Adamska | upr. bud. BPP. 328/80 -instal.sanit. | | 30.11.2018r. | |
| **Zespół projektowy** | mgr inż. Agnieszka Gajdek | mgr inż. Kaja Worwa | | | |
| **Nazwa rysunku** | **Przejście kanalizacją grawitacyjną pod drogą wojewódzką** | | | **Skala** 1:100 | **Nr rys.** 3 |