



UWAGI :

1. Stal S235JR wg PN-EN 10025-2, Atest 2.2
2. Warunki wykonania i montażu wg PN-EN 1090:2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji stalowych. Klasa wykonania konstrukcji stalowej – EXC 2. Kategoria produkcji: PC 2
3. Elementy spawać na całej długości złącza.