



PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.

34-400 NOWY TARG Al. Tysiąclecia 35A

tel. 18 2665242 fax 18 2640779

www.ppkpodhale.pl

e-mail: ppk@ppkpodhale.pl

UNIA EUROPEJSKA  
Fundusz Spójności



**Nowy Targ, 2021-01-14**

**Zamawiający: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trybszu.”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania skierowane przez Wykonawcę:

**Pytanie nr 1:** Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sita pionowego na kratę hakowo – taśmową, ze względu na lepsze warunki eksploatacyjne, lepszy efekt odwodnienia skratek, brak zamarzania oraz mniejszą ilość blokad?

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w SIWZ

**Pytanie nr 2:** Czy w przypadku przedłużającej się procedury wydania zezwolenia, przez zarządcę cieku wodnego, na wjazd sprzętu do koryta rzeki w celu regulacji brzegu cieku wodnego Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania zamówienia?

**Odpowiedź nr 2:** Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wykonania zamówienia ze względu na znikomy zakres prac związanych z regulacją brzegu cieku wodnego. Na podstawie pisemnych ustaleń Zamawiającego z zarządcą cieku wodnego, po stronie Wykonawcy będzie wymagane wystąpienie o zezwolenie na wjazd sprzętu do koryta cieku wodnego.

**Pytanie nr 3:** Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dyfuzorów rurowych ze względu na brak występowania martwych stref związanych z rozmieszczeniem otworów napowietrzających, z każdej strony, również od dołu?

**Odpowiedź nr 3:** Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju napowietrzania na dyfuzory rurowe pod warunkiem dostosowania przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego całej instalacji powietrza. Ponadto Wykonawca będzie wówczas zobowiązany do wykonania obliczeń potwierdzających równoważność parametrów dyfuzorów w stosunku do istniejącego systemu i przedstawienia ich do zatwierdzenia Zamawiającemu.

---

KONTO: Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Nowym Targu nr 37 1540 1115 2043 6050 3428 0001

KRS: 0000172849 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

kapitał udziałowy: 108 867 000,00 zł opłacony w całości, REGON 492916321, NIP 735-25-32-366